

サイバー・フィジカル・セキュリティ対策 フレームワーク（案）

Society5.0 における新たなサプライチェーン
（バリュークリエーションプロセス）の信頼性の確保に向けて

Version 1.1

経済産業省 商務情報政策局

サイバーセキュリティ課・情報経済課

令和8年10月23日

改訂履歴

以下に、「サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク」の改訂履歴を記載する。

改訂年月日	改訂内容
平成 31 年 4 月 18 日	Version 1.0 を発行
令和 X 年 X 月 XX 日	Version 1.1 へ改訂

改訂経緯

CPSF は発行から約 7 年が経過しており、対策要件及び対策例の一部について、最新のセキュリティ動向を十分に反映できていない。

このため、本年度は、最新の主要規格を踏まえ、第Ⅲ部メソッド及び添付を中心に改訂を行う。

また、AI の活用拡大に伴う新たなリスクへの対応については、国際的なフレームワークの策定状況及び動向を踏まえ、次年度以降に検討を進める。

なお、本フレームワークの改訂にあたっては、独立行政法人情報処理推進機構の技術的支援を得た。

目次

エグゼクティブサマリー.....	I
はじめに.....	1
1. 「Society5.0」、「Connected Industries」が実現する社会.....	1
2. サイバー攻撃の脅威の増大.....	3
3. フレームワークを策定する目的と適用範囲.....	4
4. フレームワークの想定読者.....	5
5. フレームワークの全体構成.....	6
6. フレームワークに期待される効果と特徴.....	6
7. フレームワークの使い方.....	8
第Ⅰ部 コンセプト：サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合した産業社会における 産業分野のサイバーセキュリティの在り方.....	10
1. サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合した産業社会における 「Society5.0」型サプライチェーン“価値創造過程（バリュークリエーション プロセス）”への対応.....	10
2. 価値創造過程（バリュークリエーションプロセス）のセキュリティを確保するた めの信頼性（trustworthiness）の基点を設定するためのモデル－三層構造と 6つの構成要素－.....	11
2. 1. 三層構造アプローチの意義.....	14
2. 2. 6つの構成要素.....	16
3. 価値創造過程（バリュークリエーションプロセス）におけるリスク源とそれに対 応する方針の整理.....	19
4. フレームワークを活用した信頼性の確保の考え方.....	21
5. 結び.....	23
第Ⅱ部 ポリシー：リスク源の洗い出しと対策要件の特定.....	25
1. 三層構造モデルと6つの構成要素を活用したリスクマネジメントの進め方.....	25
1. 1. 分析対象の明確化（三層構造モデルへの落とし込み）.....	28
1. 2. 想定されるセキュリティインシデント及び事業被害レベルの設定.....	37
1. 3. リスク分析の実施.....	41
1. 4. リスク対応の実施.....	42
2. リスク源と対策要件の対応関係.....	50
第Ⅲ部 メソッド：セキュリティ対策要件と対策例集.....	52
1. 対策要件及び対策例集を活用したリスク対応.....	52
2. 対策例集の見方.....	55
3. 対策要件.....	57
3. 1 CPS.GV－統治.....	60

3. 2	CPS.ID – 識別	67
3. 3	CPS.PR – 防御	71
3. 4	CPS.DE – 検知	77
3. 5	CPS.RS – 対応.....	80
3. 6	CPS.RC – 復旧	85

添付 A ユースケース

添付 B リスク源と対策要件の対応関係

添付 C 対策要件に応じたセキュリティ対策例

添付 D 海外の主要規格との対応関係

添付 E 用語集

エグゼクティブサマリー

- 我が国では、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させることにより、多様なニーズにきめ細かに対応したモノやサービスを提供し、経済的発展と社会的課題の解決を両立する超スマート社会「**Society5.0**」の実現を提唱している。さらに、「**Society5.0**」の実現へ向けて様々なデータの「つながり」から新たな付加価値を創出していく「**Connected Industries**」という概念を提唱し、その実現に向けた取組を推進している。
- 「**Society5.0**」における産業社会では、データなど様々なつながりが生まれる「**Connected Industries**」という形で企業間・産業間のネットワーク化が進展して、従来とは異なる、これまで取引を行うことがなかった主体を新たに巻き込んだ、より柔軟で動的なサプライチェーンを構成することが可能となり、サイバー空間とフィジカル空間が相互に作用しあう中で、両空間を跨いで構成される新たな形のサプライチェーンが新たな付加価値を生み出していくことになる。
- 一方で、ネットワーク化によってサイバー空間とフィジカル空間の両空間を跨いで動的に構成される新たな形のサプライチェーンの拡大は、ネットワーク化されたサプライチェーン上に攻撃起点が広く拡散していくことになり、攻撃側が攻撃起点を得る機会が増え、防御側が守るべき範囲が急激に拡大することを意味する。
- また、サイバー空間とフィジカル空間が相互に作用しあうことは、サイバー攻撃がフィジカル空間に及ぼす影響も増大していくことを意味し、サイバー攻撃による被害は甚大なものになっていく可能性がある。
- このように、サイバー空間とフィジカル空間が融合することで新たな価値を生み出していく「**Society5.0**」における産業社会では、一方で、サイバー攻撃の起点が拡大するとともに、サイバー攻撃による被害がフィジカル空間に及ぼす影響も増大し、これまでとは異なる新たなリスクを伴うことになる。本フレームワークは、新たな産業社会におけるこうした環境において、付加価値を創造する活動が直面する新たなリスクに対応していくための指針を示すものである。
- 高度にネットワーク化され、動的に構成されるサプライチェーンに様々な主体が参加するような状況においては、一企業が取り組むセキュリティ対策だけでサイバーセキュリティを確保していくことには限界がある。このため、それぞれの企

業がセキュリティ・バイ・デザイン等の観点を踏まえて、企画・設計段階から製品やサービスのサイバーセキュリティ対策を実施することに加え、ビジネス活動のレジリエンスまで考慮に入れた上で、関連企業、取引先等を含めたサプライチェーン全体としてセキュリティ対策に取り組むマルチステークホルダーによるアプローチや、データ流通におけるセキュリティも含めて、サイバーセキュリティ確保に取り組む必要がある。

- 本フレームワークでは、「Society5.0」における新たな形のサプライチェーンにおいて全産業にほぼ共通して求められるセキュリティ対策をわかりやすく示すために、サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合した産業社会を 3 つの切り口（「企業間のつながり」、「フィジカル空間とサイバー空間のつながり」、「サイバー空間におけるつながり」）から捉え、サプライチェーンの信頼性（trustworthiness）を確保する観点から、それぞれの切り口において守るべきものの、直面するリスク源、対応の方針等を整理している。
- 一方、それぞれの産業分野においては、産業構造や商慣行などの観点から、業界や企業により、守るべきもの、許容できるリスク等が異なっている実態があり、セキュリティ対策は、こうした各産業分野の持つ特徴も踏まえる必要があることから、各業界や各企業において、本フレームワークに記載の内容を参考に実態に則したセキュリティ対策の項目を列挙したプロファイルの作成に活用していただきたい。
- 最後に、AI 技術の更なる進展等によりサイバー空間とフィジカル空間の一体化が進むことで、新たな脅威の出現が考えられる。本フレームワークも新たな脅威に対応するために適切に見直しを図っていく。

はじめに

1. 「Society5.0」、「Connected Industries」が実現する社会

ネットワーク化やIoT（Internet of Things）の利活用が進む中、世界では、ドイツの「インダストリー4.0」等、ものづくり分野でITを最大限に活用し、第4次産業革命とも言うべき変化を先導していく取組が、官民協力の下で打ち出され始めている。我が国においても、平成28年1月22日に閣議決定された「第5期科学技術基本計画」において、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させることにより、多様なニーズにきめ細かに対応したモノやサービスを提供し、経済的発展と社会的課題の解決を両立する超スマート社会「Society5.0」を提唱している。さらに、「Society5.0」へ向けて、様々なつながりによって新たな付加価値を創出する「Connected Industries」の実現に向けた新たな産業構造の構築が求められている。



図 i-1 「Society 5.0」で実現する社会のイメージ¹

¹ 内閣府「Society 5.0「科学技術イノベーションが拓く新たな社会」説明資料」

「Society 5.0」は、狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指すものである。

これまでの情報社会（Society 4.0）でも、新たな価値の創出に必要な知識や情報は十分に共有されない場合が多く、新たな価値の創出が困難であった。また、膨大な情報の中から必要な情報を見つけ、分析する作業に困難や負担が生じるなどの問題があった。

「Society 5.0」で実現する社会は、IoT で全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、新たな価値が生まれる社会である。また、人工知能（AI）により、多くの情報を分析するなどの面倒な作業から解放される社会である。さらに、「Society 5.0」では、これまでの経済や組織のシステムが優先される社会ではなく、AI やロボットなどがこれまで人間が行っていた作業を支援し、必要なモノやサービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供する人間中心の社会となる。




図 i-2 「Society5.0」社会におけるモノ・データ等のつながりのイメージ

■ サプライチェーンの構造変化

こうした「Society 5.0」においては、企業を中心に付加価値を創造するための一連の活動であるサプライチェーンも、その姿を変えることになる。これまでのサプライチェーンは、始めに厳密な企画・設計を行い、それを踏まえて必要な部品やサービスを調達し、組み立て・加工を行い、最終的な製品・サービスを提供するという、一連の活動の順番が固定的・安定的な形で展開される、定型的・直

線的な構成をとっていた。しかし、「Society5.0」では、サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合する中で、必要な人に対して、必要な時に、必要なモノやサービスが提供されることになる。付加価値を創造するための一連の活動の起点は、これまでのように供給者が企画・設計するという固定的なものではなく、需要者が付加価値の創造活動の起点となることも増大していく。また、付加価値を創造するための一連の活動の内容自体も、開始時点で設定された“必要性”の変化に対応した変更や、より有用なデータが得られた場合にその要素を新たな活動の中に組み込み変化していく。

このように、サプライチェーンはサイバー空間とフィジカル空間の両空間を跨いで、様々なモノやデータが動的につながって構成される付加価値の創造活動へと変化していくことになる。このように変化したサプライチェーンは、従来の上流から下流へとつながる定型的・直線的なサプライチェーンと対比し、「Society5.0」型のサプライチェーンとして捉え、既存のシステムやプロセスなどについても、改めて捉え直すことが必要となる。本フレームワークでは、このような「Society5.0」型のサプライチェーンをこれまでの定型的・直線的なサプライチェーンとは区別して認識するため、『価値創造過程（以下、「バリュークリエーションプロセス」とする。）』と定義する。

2. サイバー攻撃の脅威の増大

サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合する「Society5.0」における産業社会では、サイバー空間が急激に拡大する中でサイバー攻撃の起点が拡大するとともに、サイバー空間とフィジカル空間が相互に作用しあうことでサイバー攻撃がフィジカル空間に及ぼす影響も増大する。このため、サイバー空間とフィジカル空間の両空間を跨いで複雑につながる新たなサプライチェーンであるバリュークリエーションプロセスに対する脅威は、定型的・直線的なサプライチェーンが直面していたものと比べ、これまでとは異なる複雑なものであり、脅威によって発生した被害が影響する範囲も広がっていく。

環境が大きく変わることでもまず認識しなければならないことは、サイバー攻撃の起点が拡大することである。つまり、バリュークリエーションプロセスは、その全過程を通じてサイバー攻撃の脅威に晒される可能性がある。よって、バリュークリエーションプロセスに関わる全要素についてセキュリティの確保のための対応を検討し、部分的ではなく全体的な対応を通じてバリュークリエーションプロセスの信頼性（trustworthiness）を確保することが必要である。

また、IoT から得られる情報のデジタル化や、大量に創出されたデータの受け渡しなど、サイバー空間とフィジカル空間の高度な融合に伴い発生する新たな処理が、サイバー攻撃の新たな対象として顕在化してくることを認識する必要

があり、情報のデジタル化機能の信頼性の確保や大量のデータの正確性・流通・連携を支えるセキュリティ対策も重要な課題となっていく。

大量のデータの流通・連携	→	・データの性質に応じた適切な管理の重要性が増大
フィジカル空間とサイバー空間の融合	→	・サイバー空間からの攻撃がフィジカル空間まで到達 ・フィジカル空間から侵入してサイバー空間へ攻撃を仕掛けるケースも想定 ・フィジカル空間とサイバー空間の間における情報の転換作業への介入
複雑につながるサプライチェーン	→	・サイバー攻撃による影響範囲が拡大

なお、サプライチェーンに対する脅威は、既に現実の問題となって発生している。実際に、欧州のグループ会社の機器がランサムウェア（身代金要求型ウイルス）に感染し、それがサプライチェーン経由で国内企業へ侵入して感染を広げたことで、一部業務が停止した事例も報告されている。

こうした状況を受け、海外においても、IoT や産業用制御システム（ICS）防衛のためにはサプライチェーンマネジメントでアプローチする必要性が広く認識されるようになってきている。米国では、NIST²が2014年2月に策定した、特に重要インフラに対するサイバーセキュリティ対策の全体像を示したフレームワーク（Cybersecurity Framework）を2018年4月に改訂した。この中で、サプライチェーンのリスク管理（Supply Chain Risk Management）を行うことが追加され、サプライチェーン全体で対策を実施することや、必要に応じて監査を行うことを要求している。なお、2026年時点では、Cybersecurity Framework（CSF）2.0が最新版である。

3. フレームワークを策定する目的と適用範囲

「Society5.0」、「Connected Industries」の実現へ向けた歩みの中で、産業構造、社会環境は大きく変化していく。こうした変化に伴う形で、サイバー攻撃の脅威も増大し、これまでとは異なる脅威も発生する。まさに今こそ、そうした脅威の増大、新たな脅威の出現に対する準備を開始することが必要である。

² National Institute of Standards and Technology（米国国立標準技術研究所）

こうした問題意識の下、今般、『サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワーク』を策定し、新たな産業社会において付加価値を創造する活動が直面するリスクを適切に捉えるためのモデルを構築し、リスク源を明らかにしつつ、求められるセキュリティ対策の全体像を整理するとともに、産業界が自らのセキュリティ対策に活用できる対策例をまとめることとした。

本フレームワークは新たな産業社会の全体像をとらえており、本フレームワークにおけるリスク源の洗い出しやセキュリティ対策の適用範囲は、新たな産業社会におけるバリュークリエーションプロセス全てである。

リスク源の洗い出しやセキュリティ対策の具体的な内容としては、①従来型サプライチェーンにおいても適用可能なものに加えて、②新たな産業社会に変化したからこそ新たに対応が必要なものを整理しており、それぞれの組織の状況に応じてセキュリティ対策を選定することが可能である。

また、「ネットワーク化されず、インターネットにも接続されない」システムと認識していても、システムで使用していた独自仕様の電子機器や通信プロトコルが汎用化・標準化されることに伴い、機器間の連携がシームレスになり利便性向上につながる一方で、小さなインシデントの影響が容易にシステム全体へ波及する可能性が高まり、フィジカル空間を通じたサイバー攻撃を受けるなどの懸念も増大しているため、所有する電子機器及びシステムが本フレームワークの適用範囲に含まれ得るという認識に立ち、必要なセキュリティ対策を講じる必要がある。

読者は、本フレームワークを活用し、自らが所属する組織の実態に合わせて、必要となるセキュリティ対策を実施することが重要である。

4. フレームワークの想定読者

本フレームワークは、「Society 5.0」という新たな産業社会において、付加価値の創造活動に取り組む主体が、その活動に必要なセキュリティ対策を講じようとする際に参照されることを想定しており、例えば、以下に示すような者を読者として想定している。

- ・ CISO³（最高情報セキュリティ責任者）
- ・ サプライチェーンマネジメントに関わる戦略・企画部門の担当者（主に第I部）
- ・ バリュークリエーションプロセスに関わる企業・団体等のセキュリティ担当者

³ Chief Information Security Officer

- ・ 情報関連機器、制御系機器の開発・品質保証、システム設計・構築・検証担当者
- ・ データマネジメントの担当者
- ・ 各産業分野におけるセキュリティ対策のガイドライン等を策定する業界団体等の担当者

5. フレームワークの全体構成

本フレームワークは、バリュウクリエーションプロセスにおけるサイバーセキュリティの観点からリスク源を的確に捉え、それに対応していく指針としての役割を担っていくべく、全体を以下のように三部構成とした。

- (1) 第Ⅰ部では、バリュウクリエーションプロセスにおけるサイバーセキュリティの観点からリスク源を整理するためのモデル（三層構造と6つの構成要素）と基本的なリスク認識、それに対するアプローチを、信頼性の確保という形で整理する。いわば、本フレームワークのコンセプトを説明する部である。
- (2) 第Ⅱ部では、第Ⅰ部で示したモデルを活用して、リスク源を整理するとともに、こうしたリスク源に対応する対策要件を提示する。各企業・組織等が対策を講じるべき対策要件（ポリシー）を明らかにする部である。
- (3) 第Ⅲ部では、第Ⅱ部で示した対策要件を対策の種類に応じて整理し、更に添付の形で、セキュリティの相対的な強度を踏まえて分類した対策例を提示する。各企業・組織等が実際に講じるべき具体的なメソッドを示す部となる。

このような三部構成を採用することで、必要な見直しを適時適切に行うことが可能となる。例えば、セキュリティ対策技術の進展により、より有効な対策事例を取り上げるべき際には第Ⅲ部を改訂することで対応し、また、サイバー空間とフィジカル空間の一体化が更に進展して新たなリスク源を捉える必要がある場合には、第Ⅱ部を改訂することで対応することが可能となる。

本フレームワークは、必要な見直しを迅速かつ柔軟に行うことも視野に入れた構成を採用しており、引き続き、状況の変化に応じて進化していくものであることを明確にしている。

6. フレームワークに期待される効果と特徴

本フレームワークの策定に当たっては、活用することで期待される効果と特徴を以下のように設定して検討を進めた。

(1) 各事業者がフレームワークを活用することで期待される効果

- ・ セキュリティ対策の実行によるバリュークリエーションプロセスの信頼性の確保
- ・ 製品・サービスのセキュリティ品質を差別化要因（価値）にまで高めることによる競争力の強化

(2) フレームワークの特徴

① 各事業者が実施するセキュリティ対策のオペレーションレベルで活用できる

- ・ 産業社会として目指すべきセキュリティ対策の概念の整理（第Ⅰ部）に加え、各事業者が実際にセキュリティ対策を実施する上で方針を確認し、対策を実装できる内容（第Ⅱ部及び第Ⅲ部）にする。

② セキュリティ対策の必要性和適切な水準の対策例を示すことでコストの関係を把握できるようにする

- ・ バリュークリエーションプロセス全体を構成する中小企業を含めた事業者が、実際に対策を行えるよう、想定されるリスク源と必要な対策の関係を明確にするとともに、できるだけコストがイメージできるような内容にする。
- ・ リスク源からセキュリティ対策を導き出し（リスクベースの考え方を踏まえる）、事業者が適切なセキュリティ対策を選択することでセキュリティレベルを保ったままでコストを圧縮する工夫ができるようにする。

③ グローバルハーモナイゼーションの実現に貢献する

- ・ グローバルサプライチェーンの中で、日本における製品・サービスのセキュリティ対策が海外からも認められるよう、諸外国の動きをよく把握し、ISO/IEC 27001 などの国際標準や NIST Cybersecurity Framework など国外の主要な規格との整合性を確保し、こうした規格を踏まえた各国の認証制度との相互承認を進めていくことができる内容にする。
- ・ 本フレームワークでは、国外の規格との関係を整理した対比表も用意している。この対比表を活用することで、日本国内におけるサイバーセキュリティの取組が、そのまま国外においても一定水準を満たして

いることを示すことができるとともに、国外における取組が、日本国内においても一定水準を満たしていることを示すことができるようになっている。

7. フレームワークの使い方

本フレームワークは、「Society 5.0」という新たな産業社会において、付加価値の創造活動に取り組む主体が、その活動に必要なセキュリティ対策を講じようとする際に、参照されることを目的としているものである。

一方、それぞれの産業分野においては、産業構造や商慣行などの観点から、業界や企業により、守るべき重要な資産、人的・資金的リソース、又は許容できるリスク等が異なっている実態があり、セキュリティ対策は、こうした各産業分野の持つ特徴も踏まえる必要がある。

したがって、各業界や各企業において、以下の内容を参考に本フレームワークを活用することを期待している。

(1) リスク源の洗い出し【第Ⅱ部、添付A、添付B】

本フレームワークで示す三層構造モデルを参考にして、信頼性の基点を基礎として組織において取り組んでいる付加価値の創造活動におけるモデルを組み立てることができる。第Ⅱ部では、そのために必要な三層構造モデルの各層において注意すべき特性、機能、具体的な機器のイメージを示すとともに、添付Aにおいて、各業界における代表的なユースケースを示している。

また、同じく第Ⅱ部及び添付Bで整理している想定されるセキュリティインシデントと脅威、6つの構成要素に落とし込んだ脆弱性を参考にして組織のリスク源を明らかにすることができる。

これらにより、これまでのリスクアセスメントの観点と比較して、以下の点について新たなリスク源の洗い出しができることを期待する。

- ① 各組織を取り巻くマルチステークホルダーの関係性の把握
- ② サイバー空間とフィジカル空間の融合により発生し得る新たなセキュリティインシデントの把握（安全性の考慮 等）
- ③ 組織を跨るデータの流通の仕方の把握
- ④ 各層における信頼性の基点の把握

(2) 組織におけるセキュリティポリシーの策定及び対策の実装【第Ⅲ部、添付C】

第Ⅲ部及び添付 C において示されたセキュリティ対策要件及び対策例を参考にして、自組織におけるセキュリティポリシーの策定及びセキュリティ対策の実装に取り組むことができる。第Ⅲ部には、国際的なフレームワーク(例：NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0)の考え方も踏まえて整理したセキュリティ対策要件を示している。また、添付 C では、それぞれのセキュリティ対策要件を満たすためのセキュリティ対策例を示している。

これらにより特に以下の点について、組織の取組の助けになることを期待する。

- ① 各組織において実装する対策の水準とコストを考慮した対策の実施
- ② 国際標準等との比較

(3) 組織、業界等における信頼のチェーンの構築への活用

本フレームワークに基づき、リスクを洗い出し、セキュリティ対策を実施することを通じて、一つ一つのバリュークリエーションプロセスにおける信頼性を確保することができる。こうした取組をつなげていくことにより、信頼のチェーンの構築に活用することができる。具体的には、以下のような取組に繋がっていくことを期待する。

- ① 信頼性リスト（第Ⅰ部 4.(2)で詳述）の作成
- ② 組織、機器等の認証

第 I 部 コンセプト：サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合

した産業社会における産業分野のサイバーセキュリティの在り方

1. サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合した産業社会における「Society5.0」型サプライチェーン“価値創造過程（バリュークリエーションプロセス）”への対応

あらゆるものがつながる IoT、データがインテリジェンスを生み出す AI などによって実現される「Society5.0」（人間中心の社会）、「Connected Industries」では、製品・サービスを生み出す工程（サプライチェーン）も上流から下流へとつながる従来の定型的・直線的なものとは異なる、多様なつながりによる非定型の形態を取るようになる。

本フレームワークでは、このような「Society5.0」型のサプライチェーンをこれまでのサプライチェーンとは区別して認識するため、価値創造過程（バリュークリエーションプロセス）と定義し、「Society5.0」、「Connected Industries」によって拡張したサプライチェーンの概念に求められるセキュリティへの対応指針を示すことを目指す。

従来のサプライチェーンでは、セキュリティ対応をしっかりと行った主体間で行われる定型的・直線的な取引であれば、そのプロセス全体のセキュリティが確保される、つまり、参加主体の組織ガバナンス、マネジメントがセキュリティの確保された信頼できるものであれば、サプライチェーンの信頼性も確保される、という考え方に基づいていた。情報処理を委託する場合も、ISMS などの認証を取得しているなどセキュリティ対策をしっかりと行っている企業かどうかを重要視していた。したがって、セキュリティを確保するための基点は、組織のマネジメントの信頼性に基礎が置かれていたことになる。

しかし、サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合した産業社会における新たな形の付加価値の創造活動であるバリュークリエーションプロセスでは、従来のサプライチェーンの場合のように、組織のマネジメントの信頼性にのみ基点を置くことでバリュークリエーションプロセスの信頼性を確保することは困難となる。

例えば、サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合した産業社会では、IoT の進展によって、従来はフィジカル空間に留まっていた環境情報（例：温度、湿度）や生体情報（例：体温、心拍数）といった様々な情報がデジタル化され、データとしてサイバー空間に大量に移転され、バリュークリエーションプロセスにおいて、サイバー空間のこうした様々なデータを柔軟に取り込んでいくこと

で新たな付加価値が生み出されていく。このプロセスに関係しているのは、従来のサプライチェーンのように、マネジメントの信頼性を確認した主体だけに限らない。つまり、バリュークリエーションプロセス全体の信頼性を確保するためには、参加主体のマネジメントの信頼性を確保するアプローチでは限界があるということである。

バリュークリエーションプロセスにおけるセキュリティ対応を進め、信頼性を確保するためには、組織の信頼という観点だけではなく、他の観点から信頼性を確認する基点を追加設定し、それに対応することで、バリュークリエーションプロセス全体の信頼性を確保するアプローチが必要となる。

第Ⅰ部では、バリュークリエーションプロセスの信頼性を確保するために必要な信頼性の基点を明確にするためのモデルを提示し、その上で、リスク源に直面する産業社会の構成要素を明確にすることで、各構成要素が各リスク源に対応する方針を整理するためのコンセプトを明らかにする。

2. 価値創造過程（バリュークリエーションプロセス）のセキュリティを確保するための信頼性（trustworthiness）の基点を設定するためのモデル —三層構造と6つの構成要素—

バリュークリエーションプロセスのセキュリティ確保に当たっては、従来のサプライチェーンで想定されているマネジメントの信頼できる企業間のつながりによって付加価値が創造される領域を越えて、フィジカル空間の情報が IoT によってデジタル化され、データとしてサイバー空間に取り込まれ、そうしたデータがサイバー空間で自由に流通することで、多様なデータが新たなデータを生み出して付加価値を創出することや、新たに創出されたデータが IoT によってフィジカル空間にフィードバックされることで新たな製品やサービスを創出するという、新たな付加価値を創造するための一連の新たな活動を視野に入れる必要がある。

こうした、従来のサプライチェーンの活動範囲から拡張された付加価値を創造する活動のセキュリティ上のリスク源を的確に洗い出し、対応方針を示すため、バリュークリエーションプロセスが発生する産業社会を、本フレームワークでは以下のように3つの「層」で整理して捉える。

第1層－ 企業間のつながり

第2層－ フィジカル空間とサイバー空間のつながり

第3層－ サイバー空間におけるつながり

また、この三層構造のモデルからリスク源を抽出し、オペレーションレベルでこうしたリスク源へ対応していくためには、リスク源となる脆弱性を持つ要素を明確にする必要がある。一方で、バリュークリエイションプロセスは動的に柔軟に構成されるものであるため、ビジネス資産を固定的に把握してリスク源に対応していく方法では、その構成が動的に変化するバリュークリエイションプロセスで本質的に防御しなければならない対象を見逃す恐れがある。そのため、バリュークリエイションプロセスに関与する構成要素を分解してある程度抽象化し、動的な構成の変化にも対応してリスク源に対応できるようにし構成要素ごとにセキュリティ対策の指針を示すことが必要である。

本フレームワークでは、これらの構成要素を以下の6つに整理する。それぞれの定義については2.2で詳述する。

- ー ソシキ
- ー ヒト
- ー モノ
- ー データ
- ー プロシージャ
- ー システム

このように、3つの層でバリュークリエイションプロセスのリスク源を洗い出し、6つの構成要素について各リスク源に対する対策要件及び具体的な対策例を示すのが、本フレームワークの基本構成である。




図 1.2-1 バリュークリエイションプロセスが展開する産業社会の三層構造

2. 1. 三層構造アプローチの意義

既に述べた通り、サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合した産業社会では、企業（組織）のマネジメントの信頼性にのみ基点を置くことでバリュークリエーションプロセスのセキュリティを確保することは困難である。バリュークリエーションプロセスにおけるセキュリティの課題に対応し、信頼性を確保するためには、企業（組織）のマネジメントの信頼性だけでなく、他の観点から信頼性を確保するための基点を追加設定し、それを確保することで、プロセス全体の信頼性を確保するアプローチが必要であり、ここで示している三層構造アプローチは、三層構造モデルを利用し信頼性を確保するためのアプローチである。各層でそれぞれ確保する信頼性について、以下で説明する。

第1層ー 企業（組織）間のつながり

第1層では、企業（組織）のマネジメントの信頼性が確保されることが求められる。

この考え方は、サプライチェーンのセキュリティを実現するためにこれまでも採用されてきた考え方であり、企業（組織）のマネジメントの信頼性を確認し、信頼性が確保された企業（組織）の間で構成されるサプライチェーンはセキュリティが確保されるという考え方が基礎にある。

ISO/IEC 27001 を基礎にした ISMS などの認証制度は、企業のマネジメントの信頼性を確認することが中心となっており、信頼性の確認された企業（組織）間のつながりをサプライチェーンのセキュリティ確保につなげる仕組みも整備されてきている。これまで、ISMS の取得は、企業全体、或いは事業所単位、事業部単位で行われてきているが、ポイントは、セキュリティポリシーが共有され、それが実行されている単位でマネジメントの確認・認証が行われているということである。つまり、第1層は、セキュリティポリシーの共有・実行を一体として行う組織のマネジメントに基礎を置いて捉え、サプライチェーンの信頼性の確保を図ることになる。

しかしながら、サイバー空間とフィジカル空間が一体化した産業社会におけるバリュークリエーションプロセスの信頼性を確保するという観点では、企業（組織）のマネジメントの信頼性を確認するだけでは、そのプロセス全体の信頼性を確保することは難しい。そのため、以下の第2層、そして第3層において、企業（組織）のマネジメントとは異なる信頼性の基点を設定し、その信頼性を確認することが必要になる。

第2層ー フィジカル空間とサイバー空間のつながり

サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合した産業社会では、フィジカル

空間における様々な情報が取り込まれ、デジタル化されてサイバー空間に送り出されるとともに、サイバー空間で加工・編集されたデータをフィジカル空間に展開することで新たな付加価値を生み出すことが様々な局面で実現される。あらゆるものがネットワークにつながることをイメージする IoT は、サイバー空間とフィジカル空間の相互作用が発生する境界があらゆる産業活動や社会生活に広がることに一つの本質がある。

一方、様々な局面で発生するサイバー空間とフィジカル空間の相互作用が信頼できるものでなければ、サイバー空間とフィジカル空間の一体性は産業社会に不確かさをもたらすことになってしまう。バリュークリエイションプロセスは、サイバー空間とフィジカル空間の境界線を越えて展開されるが、サイバー空間とフィジカル空間の相互作用、つまり、両空間の境界において行われる情報の変換は高い正確性を求められ、いわば、転写というべき正確性が確保されなければ、バリュークリエイションプロセスの信頼性が確保されることはない。

第 2 層は、サイバー空間とフィジカル空間の境界において、要求される情報の正確性に応じて適切な正確さで情報が変換されること、つまり転写機能（「正確な翻訳」という意味も含む）の正確性が信頼性の基点となる。

実際のサイバー空間とフィジカル空間の境界は、温度、湿度や距離などの物理事象をデータに転写するセンサやデータを基に動作するアクチュエータなどから構成される、いわゆる IoT のシステムによって成立することになるが、この境界におけるサイバー空間とフィジカル空間の間を転写する機能は、企業（組織）のマネジメントの信頼性を確認するだけでセキュリティが確保されるものではない。

転写という機能の信頼性を確保するためには、その機能を構成するモノの信頼性や構築・保守の信頼性が確保される必要があり、単体組織のマネジメントだけではなく、ISO/IEC 27036 に基づいてライフサイクル全体まで視野に入れて、モノ、そしてシステムそのものの信頼性の確認などがなされて初めてこの層における信頼性が確保されることになる。また、既存のシステムが新たにサイバー空間とフィジカル空間の境界に組み込まれていくことを認識し、改めてセキュリティについて評価し、転写という機能の信頼性を確保するための措置を行う必要があることに留意しなければならない。

第 3 層ー サイバー空間におけるつながり

デジタル化の進展によってデータが産業社会において爆発的に増大する中、様々なデータの交換や編集などによってサイバー空間の中で新たな付加価値を生み出す活動も日常的なものとなってきた。

フィジカル空間からサイバー空間に転写されたデータは第 2 層の転写機能の

目的どおりの価値を生み出すためにバリュークリエイションプロセスの信頼性を確保するためには、サイバー空間においては、バリュークリエイションプロセスに関わるデータそのものの信頼性を確保することが必要となる。したがって、第3層においては、信頼性の基点はデータそのものとなり、データ流通・保管時における改ざんや流出のようなインシデントの発生は、バリュークリエイションプロセスの信頼性を失わせることになる。したがって、第3層では、データの流通・管理や適切な編集・加工を行うためのセキュリティ対策などが求められることになる。

サイバー空間におけるつながり
【第3層】

- 自由に流通し、加工・創造されるサービスを創造するためのデータの信頼性を確保

フィジカル空間とサイバー空間のつながり
【第2層】

- フィジカル・サイバー間を正確に“転写”する機能の信頼性を確保
(現実をデータに転換するセンサーや電子信号を物理運動に転換するコントローラ等の信頼)

企業間のつながり
【第1層】

- 適切なマネジメントを基盤に各主体の信頼性を確保

サイバー空間

フィジカル空間

企業等のソシキA **企業等のソシキB** **企業等のソシキC**

転写

データ

2. 2. 6つの構成要素

16

である。セキュリティ対策の方針を定め、具体的な対策に取り組むためには、バリュークリエイションプロセスを構成する要素を整理することが必要となる。この際、バリュークリエイションプロセスは、動的に柔軟に構成されることから、ビジネス資産を固定的に捉えることが難しく、一定の抽象化を行ったうえで構成要素を捉える必要がある。

本フレームワークでは、バリュークリエイションプロセスを構成する要素を分解し、セキュリティ対策を講じる上で最適な最小単位として、表 1.2-1 に示す 6 つの構成要素を整理した。

表 1.2-1 バリュークリエイションプロセスに関わる 6 つの構成要素

構成要素	定義
ソシキ	バリュークリエイションプロセスに参加する企業・団体・組織
ヒト	ソシキに属する人、及び価値創造過程に直接参加する人
モノ	ハードウェア、ソフトウェア、及びそれらの部品 操作する機器を含む
データ	フィジカル空間にて収集された情報、及び共有・分析・シミュレーションを通じて加工された情報
プロシージャ	定義された目的を達成するための一連の活動の手続き
システム	目的を実現するためにモノで構成される仕組み・インフラ

6 つの構成要素は、品質マネジメントの技法である 4M(Man, Machine, Material, Method)を参考に、企業（組織）におけるバリュークリエイションプロセスを入出力や企業（組織）を構成する要素を抽象化して設定した。図 1.2-3 に示すように、企業（組織）は他の企業（組織）からの入力（原料等のモノ、情報等）を用いて、出力（製品・サービス、廃棄物等）を他者に対して提供する。また、企業（組織）は入力と出力の他に、バリュークリエイションプロセスを実施する上で必要な「ヒト」、IT/OT システムなどの「システム」、物理装置などの「モノ」や、従うべき「プロシージャ」（規格・計画など）から付加価値を生み出す。また、企業（組織）の各構成要素は、他の企業（組織）の出力から導かれる。それぞれの要素は、他の企業（組織）からの出力で生み出されるなど、6 つの構成要素はそれぞれ複雑に関係していく。例えば、「システム」は、コンピューターメーカーやシステムインテグレータなどの他の企業のバリュークリエイションプロセスの出力でありえる。

また、製造業のバリュークリエイションプロセスを例に、6 つの構成要素と三層構造の関係を図 1.2-4 に示す。左側の企業「ソシキ」が、「モノ」を入力し、加工処理して「モノ」を出力する。左側の企業「ソシキ」から出力された「モノ」

は、右側の企業「ソシキ」が入力し、加工処理を加えて「モノ」を出力する。それぞれの企業「ソシキ」には、加工機械、センサ、アクチュエータ等の「モノ」、これらを制御するシステムや、他組織とデータを交換するシステム等の「システム」、システムを監視、制御する「ヒト」、各システムの活動手順を定める手順等の「プロシージャ」、システム間を流れる各種データ「データ」が存在する。

これらの構成要素は、各組織がマネジメントする構成要素であり、企業ごとに第1層の構成要素と捉える。一方で、第1層の構成要素の中で、サイバー空間とフィジカル空間の間を転写するセンサ、アクチュエータ、これらを制御するシステムや、それらに関連するプロシージャ、データは、第2層の構成要素としても捉える。2つの組織間では、インターネット等を経由して各種のデータを交換しているが、これらに関連するシステム、プロシージャ、データ等は、サイバー空間におけるつながりである第3層の中で捉えられる。

これらの6つの構成要素はそれぞれ排他的な関係にあるのではない。例えば、企業は、「ヒト」、「システム」、「プロシージャ」などの他の構成要素によって形成されることになるが、「ソシキ」はバリュークリエイションプロセスにおいて独自の構成要素としての意味を持ち、「ソシキ」を構成している要素である「ヒト」は「ソシキ」に内包されるだけでなく、バリュークリエイションプロセスに直接関与するものでもある。

バリュークリエイションプロセスにおける6つの構成要素のリスク源に対してセキュリティ対策を講じることで、バリュークリエイションプロセスの信頼性が確保され、最終的に生み出されるハードウェアやソフトウェア、サービスの信頼性が確保されることになる。




図 1.2-3 6つの構成要素の関係




図 1.2-4 三層構造における 6 つの構成要素の関係

3. 価値創造過程（バリュークリエーションプロセス）におけるリスク源とそれに対応する方針の整理

三層構造モデルと 6 つの構成要素に基づいて、第Ⅱ部においてバリュークリエーションプロセスのリスク源と対応方針（ポリシー）を整理していくが、第Ⅰ部では、サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合した産業社会への変化により、バリュークリエーションプロセスが従来のサプライチェーンとは異なるリスク源に直面することになることを整理しておきたい。

三層構造モデルにおける第 1 層は企業（組織）のマネジメントに信頼性の基点が設定され、セキュリティ対策は各企業（組織）のマネジメントを中心に実施される。しかし、既に述べたように、サイバー空間とフィジカル空間を跨いで展開するバリュークリエーションプロセスのセキュリティ対策では、第 2 層と第 3 層におけるセキュリティ対策を講じることが必要になる。

第 2 層では、サイバー空間とフィジカル空間の境界における正確な転写機能を確保することがセキュリティ対策の要点となるが、このような転写機能の信頼性を確保するためには、バリュークリエーションプロセスに直接関与している企業（ここでは仮に A 社とする）に加え、直接関与していないものの A 社の転写機能を担うシステムの構成品の供給や構築に関わる企業の協力が不可欠となる。

つまり、あるバリュークリエイションプロセスに直接関与していない企業も、適切なセキュリティ対策を実施するためには不可欠な存在としてセキュリティ対策に参加することが求められることになり、マルチステークホルダーによるセキュリティ対策の取組（以下、「マルチステークホルダーアプローチ」とする。）が必要となる。

例えば、あるバリュークリエイションプロセスに間接的に関与する企業が、直接的に関与する企業に対してセキュリティが確保された製品やサービスを提供することで、最終的に第 2 層の信頼性の基点である転写機能の信頼性が確保されることになる。

また、第 3 層では、バリュークリエイションプロセスに参加する企業は、サイバー空間における様々なデータを活用することになるが、そのデータが適切に扱われ、信頼性が確保されていることがバリュークリエイションプロセスのセキュリティ確保の前提となる。

ここでも、バリュークリエイションプロセスに直接関与していないものの、データの流通や取扱いにおいて間接的に関与する主体がセキュリティの確保のために一定の役割を果たすことが求められていくこととなり、マルチステークホルダーアプローチが必要になる。

そのため、例えば、ある特定の区分に分類されるデータについては、当該データを扱う者の間で同じセキュリティ対策を講じることが必要となるなど、第 1 層、第 2 層とは異なる観点からのセキュリティ対策を実施することが、データの信頼性に基点を設定する第 3 層における具体的なセキュリティ対策となる。

このように、リスク源はそれぞれの層で捉え方が異なり、対応方針もまた各層で異なることになる。

こうした理解を踏まえて、図 1.3-1 に示すように、本フレームワーク全体で各層で守るべきものとリスク源を整理し、どのような方針に基づいてどのような対策を講じるかを整理する。




図 1.3-1 各層におけるセキュリティ対策の概要

4. フレームワークを活用した信頼性の確保の考え方

三層構造モデルに基づいて、各層の信頼性の基点となる構成要素のセキュリティを各主体がそれぞれ確保することによって、バリュークリエーションプロセス全体のセキュリティ確保が実現される。その実現には、各構成要素について必要なセキュリティ要件が満たされていることを確認できること（信頼の創出）、それを確認した者以外の者による照会ができること（信頼の証明）に加えて、信頼の創出と証明を繰り返すことで連鎖的に構築される信頼関係のつながり（信頼のチェーン）の構築、維持が必要である（図 1.4-2 参照）。信頼の創出、信頼の証明、信頼のチェーンの構築と維持の実現に求められる事項の例を以下に示す。

(1) 信頼の創出

例)

- ・ セキュリティ要件を満たすモノ・データ等の生成
- ・ 上記生成物の記録の保存
- ・ 対象のモノ・データ等がセキュリティ要件を満たした形で生成されたことの自己確認

- ・ 対象のモノ・データ等がセキュリティ要件を満たした形で生成されたことの第三者による認証

(2) 信頼の証明

例)

- ・ 対象のモノ・データ等がセキュリティ要件を満たした形で生成されたものであることを生成主体以外の者も照会できるリスト(信頼性リスト)の作成と管理(統合管理型台帳か、分散台帳(ブロックチェーンの活用等)かを問わず)
- ・ 信頼性リストを照会することで対象のモノ・データ等が信頼できるものであることの確認

(3) 信頼のチェーンの構築と維持

例)

- ・ 信頼の創出と証明を繰り返すことによる信頼のチェーンの構築(信頼性リスト間でお互いの信頼性が確認され、それによってトレーサビリティを確保すること等)
- ・ 信頼のチェーンに対する外部からの攻撃等の検知・防御
- ・ 攻撃に対するレジリエンスの強化




図 1.4-1 信頼性の基点と信頼性の確保の考え方

バリュエーションプロセスは、動的・柔軟に構成されるため、個々の構

成要素の信頼性の確認だけでなく、その関係性まで追跡して確認できる信頼のチェーンを構築してトレーサビリティも確保することで、バリュークリエーションプロセス全体で信頼性を確保するような、多層的な形でセキュリティを確保するアプローチが求められることになる。

一方、こうした体制を構築するためには、技術的・制度的に整備しなければならない課題は依然として多く、引き続き、官民が連携して必要な取組を進めていく必要がある。技術・制度等の整備に伴い、本フレームワークの第Ⅱ部以降については、必要な見直しを適宜行っていく。




図 1.4-2 信頼の創出、信頼の証明、信頼のチェーンの構築と維持の関係のイメージ

5. 結び

本フレームワークは、サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合した新たな産業社会となる「Society5.0」におけるバリュークリエーションプロセスの全産業に共通的なセキュリティ対策を示している。一方、それぞれの産業分野においては、産業構造や商慣行などの観点から、業界や企業により、守るべき重要な資産、人的・資金的リソース、又は許容できるリスク等が異なっている実態があり、セキュリティ対策は、こうした各産業分野の持つ特徴も踏まえる必要がある。

したがって、各業界や各企業において、本フレームワークに記載の内容を参考に、自組織におけるセキュリティ対策の実施状況を示す現状レベルと、将来的に到達すべきセキュリティ対策の実施状況を示す目標レベルの作成に活用していただきたい。

また、現状レベルと目標レベルを比較することで、それらの隔たりを明らかにし、セキュリティリスクの低減に活用していただきたい。

第Ⅱ部 ポリシー：リスク源の洗い出しと対策要件の特定

第Ⅱ部では、本フレームワークが示す「Society5.0」においてより重要となる信頼性の基点を整理した三層構造モデルに基づいて、新たな産業社会におけるバリュークリエーションプロセスのリスク源を整理し、対策要件を提示する。

1. 三層構造モデルと6つの構成要素を活用したリスクマネジメントの進め方

バリュークリエーションプロセスに関与する主体は、JIS Q 31000:2019 又は ISO 31000:2018 や JIS Q 27001:2023 又は ISO/IEC 27001:2022 等のリスクマネジメントにおける標準的なプロセスを活用して、本フレームワークを活用することができる。第Ⅱ部で提示する内容は、リスクマネジメントプロセスの中でも、特に、適用範囲、状況、基準、リスクアセスメント、リスク対応への活用が可能である。




図 2.1-1 リスクマネジメントの一般的なプロセス⁴

セキュリティリスクマネジメントにおける具体的な適用範囲、状況、基準、リスクアセスメント及びリスク対応は、以下のステップで実施していく。

⁴ JIS Q 31000:2019 リスクマネジメント-原則及び指針 を基に作成

■ 適用範囲、状況、基準

① 分析対象の明確化（１．１）

三層構造モデルに基づき、分析対象となるバリュークリエーションプロセスを明確化し、各層における構成要素を把握する。

② 想定されるセキュリティインシデント及び事業被害レベルの設定（１．２）

自組織の事業に対して、各層の機能が脅かされることになると想定されるセキュリティインシデント及びそのセキュリティインシデントの結果、事業に影響がどの程度及ぶかについて、事業被害レベルとして設定する。

■ リスクアセスメント【リスク特定/リスク分析/リスク評価】

③ リスク分析の実施（１．３）

②で定義したセキュリティインシデントについて、想定される攻撃シナリオを検討し、リスクを脅威と脆弱性の観点から分析する。

■ リスク対応

④ リスク対応の実施（１．４）

リスク分析の結果を受けて、リスク対応を実施する。

セキュリティ・リスクマネジメントの流れ

■ 分析対象の明確化

- ・ 分析範囲の決定と資産の明確化
- ・ システム構成の明確化
- ・ データフローの明確化

■ 想定されるセキュリティインシデント及び事業被害レベルの設定

- ・ 事業被害レベルの定義
- ・ 想定されるセキュリティインシデントの具体化および事業被害レベルの割り当て

■ リスク分析の実施 ※ここでは一例として事業被害ベースの手法を想定

- ・ 自組織に対する攻撃シナリオの検討
- ・ 事業被害レベルの評価
- ・ 脅威の特定および評価
- ・ 対策/脆弱性の特定および評価 等

■ リスク対応の実施

- ・ 改善箇所の抽出、選定
- ・ リスクの低減
- ・ リスク低減効果の把握 等

図 2.1-2 リスクマネジメントの流れ⁵

なお、セキュリティリスクマネジメントを実施する際、図 2.1-3 に示すセキュリティリスクの概念を理解しておく必要がある。ここでリスクは「目的に対する不確かさの影響」として定義しており、セキュリティリスクとは目的に対するセキュリティに係る不確かさの影響を意味する。脅威や脆弱性のようなリスク源が原因となってセキュリティインシデントが発生し、セキュリティリスクは顕在化する。そのため、セキュリティリスクを適切かつ効率的に縮減するためには、回避すべきセキュリティインシデントや、その発生につながるリスク源（例：脅威、脆弱性）を適切に分析し、その結果に応じて適宜対応する必要がある。

リスクの定義 = 目的に対する不確かさの影響




図 2.1-3 セキュリティリスクの概念⁶

特に、本フレームワークが対象とする「Society5.0」におけるセキュリティリスクを適切に評価し、効果的な対応を実施するためには、分析対象の明確化からリスク対応の実施に至る流れの中で以下に示す4つの観点を考慮すべきである。なお、これらの観点については、1.1.(2)「分析対象の明確化における留意点」で詳述する。

⁵ IPA「制御システムのセキュリティリスク分析ガイド 第2版」を参考にしつつ、本フレームワークのコンセプトを活かすように修正

⁶ 永宮直史氏編著「ISO/IEC27017 クラウドサービスのための情報セキュリティ管理策の実践の規範解説と活用ガイド」P.251 図 5.6 を参考にしつつ、本フレームワークの用語等に合うよう修正

- ① バリュークリエーションプロセスに関わるステークホルダーとの関係
- ② IoT 機器を介したサイバー空間とフィジカル空間の融合
- ③ 組織を跨るデータの流通
- ④ 各層における信頼性の基点の確保

以降、各観点の捉え方も含め、セキュリティリスクマネジメントの実施について、順に説明する。

1. 1. 分析対象の明確化(三層構造モデルへの落とし込み)

リスクアセスメントにおける分析対象の明確化について、(1) 実施プロセス、(2) 実施上の留意点の順に以下で記述する。

(1) 三層構造モデルに基づいた分析対象の明確化プロセス

リスクアセスメントを実施するに当たり、まずは分析対象を明確化する必要がある。「制御システムのセキュリティリスク分析ガイド 第 2 版」(IPA, 2026 年)では、分析対象の明確化として、以下の三つを実施するよう記載されている。

- ・ 分析範囲の決定と資産の明確化
- ・ システム構成の明確化
- ・ データフローの明確化

分析範囲及び資産の明確化は、組織の枠を超えてサイバー空間とフィジカル空間が高度に融合した産業社会においては、より困難となることが予想される。上記の達成のためには、組織に関わるバリュークリエーションプロセスにおけるステークホルダーを整理し、サイバー空間、フィジカル空間の双方におけるモノやデータの動きの把握が重要になる。本フレームワークでは、第 I 部にて提示した三層構造モデルに基づいて分析対象を明確にする方法を提供する。組織は、本節における方法を活用して分析範囲を決定し資産を明確化した後で、従前に定めた範囲内におけるシステムの構成やデータフローを明確化することで、リスクアセスメントを実施する対象に対する理解を詳細化することができる⁷。

リスクアセスメントのための分析対象の明確化を行うにあたっては、まず、表 2.1-1 に示すような各層の特性及びその果たすべき機能・役割を理解する必要がある。

⁷ システム構成の明確化、データフローの明確化を実施するに当たり、「制御システムのセキュリティリスク分析ガイド 第 2 版」(IPA, 2026 年)の 3. 2 及び 3. 3 を参照することが望ましい。

ある。これらの機能・役割に照らして、分析対象のシステムが果たす機能に着目し、三層構造に基づいて分析範囲及び資産の分類を行う。

組織が管理するモノはすべて第1層に含まれる。その中で、第2層、第3層の機能を備えるモノについては、その層に含まれるモノとして分析する必要がある。また、第2層の機能と第3層の機能を併せ持つモノについては、両方の層での分析が必要であることに留意する。その際、機能を踏まえてモノやシステムが設置される「場所」や、ヒトに対して特定のプロシーダを要求する「場所」も、リスクアセスメントにおいて留意する必要がある。

なお、クラウドサービスを利用する場合、サービスプロバイダからネットワークを介して提供されるリソースは第3層に位置するが、サービスの利用形態(例: SaaS/PaaS/IaaS⁸)に留意しつつ必要な範囲で第1層の機器としてもリスク分析を行う。

表 2.1-1 三層構造モデルにおける各層の特性、機能・役割、分析対象及び具体的イメージ

特性	機能・役割	分析対象	分析対象の 具体的イメージ
第1層 - 企業間のつながり			
個々の組織の適切なガバナンス・マネジメントによって信頼を維持	・ 組織として平時のリスク管理体制を構築し、適切に運用すること ・ 組織としてセキュリティインシデント発	・ 組織等で管理されるヒト・モノ・データ・プロセス・システム	・ 社員、従業員 ・ 企業のIT資産 ・ 企業のセキュリティポリシー

⁸ 記載している順に、Software as a Service、Platform as a Service、Infrastructure as a Service の略称を表している。

	個々の組織が適切な業務連携によって信頼を維持する	生時においても適切に自組織の事業を継続すること ・ フィジカル空間での製品・サービスが、望まれる品質を備えて入荷又は出荷されること 【セキュリティ要件】 組織単位のセキュリティポリシーを定めて維持すること 【信頼性の基点】 組織・マネジメント	・ 上記の要素が管理される場所 ・ 組織内でのデータの流通	・ 企業間の契約
--	---------------------------------	--	--	--

第2層 - フィジカル空間とサイバー空間のつながり

IoT 機器を介して、フィジカル空間とサイバー空間のつながりが拡大	・ フィジカル空間の物理事象を読み取り、一定のルールに基づいて、デジタル情報へ変換し、サイバー空間へ送る機能 ・ サイバー空間から受け取ったデータに基づいて、一定のルールに基づいて、モノを制御したり、データを可視化したりする機能 【セキュリティ要件】 サイバー空間とフィジカル空間との間の転写におけるセキュリティを確保すること 【信頼性の基点】 ルールに沿って正しくサイバー空間とフィジカル空間とを転写する機能	・ 転写機能に関わるソシキ・ヒト ・ ルールに沿って正しくサイバー空間とフィジカル空間を転写する機能を備えるモノ・システム ・ 転写に関するデータ ・ 転写するプロシージャ	・ アクチュエータ、センサ、コントローラ、医療機器、ECU、3D プリンタ、監視カメラ、コンピュータ(入力機器として)、スマートメータ(検針機器として) ・ これらの機器等を構成する転写機能に関わる部品 等
-----------------------------------	--	---	--

第3層 - サイバー空間におけるつながり

サイバー空間にて自組織のデータだけでなく、組織を超えて多様かつ	・ データを送受信する機能	・ 特に、組織を越えてや	・ サーバ、ルータ、スマートメ
---------------------------------	---	--	---

大量なデータを収集・蓄積・加工・分析 組織や業界をまたいで様々なエンドポイントからデータが収集される ストリーミングデータや機密データ等を含む、様々なデータが収集される 複数のデータソースから取得したデータが統合的な分析のために加工される 公開データ及び機密データ等を含む自社の蓄積データが、組織や業界をまたいで様々なエンドポイントからアクセスされる可能性がある データの加工・分析において、AI等を活用して高度かつ高速なデータ処理がなされる サイバー空間におけるデータのサプライチェーンの構成は、動的に変化する。	・ データを加工・分析する機能 ・ データを保管する機能 【セキュリティ要件】 サイバー空間におけるデータの送受信等におけるセキュリティを確保すること 【信頼性の基点】 データ	りとりするデータを扱う ソシキ・ヒト ・ データを送受信、加工、分析、保管するモノ・システム ・ 組織を越えて流通するデータ ・ 組織を越えてデータを扱う際の共通のルール・プロシージャ	ータ(検針データの送信機器として) ・ これらのシステム等を構成するハードウェア及びソフトウェア(OS、ミドルウェア、アプリケーション 等) ・ オープンデータ ・ 限定提供データ ・ データ管理ポリシー 等
--	---	---	--

例えば、コンピュータやスマートメータは、第2層と第3層の機能を併せ持つモノと考えられるが、分析対象のシステムにおける機器の役割などを考慮した上で第2層であるのか、第3層であるのか、いずれの層にも含まれるモノであるのかを検討する。

三層構造モデルに基づいて明確化された、分析範囲及び資産は文書化し、構成に変更があった場合にすぐに対応できるようにすることが望ましい。

以上の整理を抽象化したモデルとして、図 2.1-4 に第1層の分析対象及びその具体的イメージを示す。第1層では、バリュークリエーションプロセスとは関係なく、セキュリティポリシーの共有・実行を一体として行う組織のマネジメントに基礎を置いて整理した。




図 2.1-4 第 1 層の分析対象及び分析対象の具体的イメージ

次に、図 2.1-5 に第 2 層及び第 3 層の機能・役割及び分析対象の具体的イメージを示した上で、図 2.1-6 に第 1 層の分析対象と第 2 層、第 3 層の機能・役割とを関連付けたバリュークリエイションプロセスの分析対象の具体的イメージを示す。

組織の資産は第 1 層に位置づけられるが、バリュークリエイションプロセスが発達してきたときには、組織のセキュリティポリシーだけを考慮すればよいのではなく、図 2.1-5 にあるように第 2 層の転写の機能、第 3 層のデータ流通等の機能に着目して、そのセキュリティを確保できなければ、信頼性は確保できない。

第 1 層で整理した構成要素について、この第 2 層、第 3 層の機能との関連付けを行うと、一つの組織の中で第 2 層に関わる構成要素、第 3 層に関わる構成要素を明確化することができる。この整理を行うことで、それぞれの構成要素について、第 1 層、第 2 層、第 3 層それぞれの信頼性の基点をどのように置くべきか、セキュリティ対策は何を行えばいいか明確化することができる。

参考として、添付 A に図 2.1-6 に示すモデルを代表的な産業分野に適用した場合のユースケース例を用意したので、各実施主体において実際に分析対象の明確化を行う際に必要に応じて参照されたい。

なお、より詳細なシステム構成及びデータフローの明確化については、各業界、組織でその分析対象が様々に異なると想定されるため、各実施主体が明確化する必要がある。




図 2.1-5 第2層及び第3層の機能・役割及び分析対象の具体的イメージ




図 2.1-6 三層構造モデルと6つの構成要素を活用した分析対象の具体的イメージ

(2) 分析対象の明確化における留意点

三層構造モデルに基づいて分析対象を明確化する際、リスクマネジメント実施主体は、バリュークリエーションプロセス全体のセキュリティの確保という目的を達成するために、以下の観点に留意しながら分析作業を進めることが重要である。

① バリュークリエーションプロセスに関わるステークホルダーとの関係

- ・ 第Ⅰ部で説明しているように、第2層や第3層では、バリュークリエーションプロセスに直接関与していない企業も、適切なセキュリティ対策を実施するためには不可欠な存在としてセキュリティ対策への参加が求められる、マルチステークホルダーアプローチが必要となる。
- ・ このため、三層構造モデルを用いて、バリュークリエーションプロセスに関わるステークホルダーを洗い出し、その役割、自組織の事業における重要度を明確にする必要がある。
 - 三層構造のそれぞれにおいて、自組織のアクションに関連する「ソシキ」を洗い出す。その際、自組織の提供する製品・サービスの部品等を提供するサプライヤーだけでなく、IoT 機器ベンダーや第3層でデータを保管、加工・分析するサービスプロバイダ等も含めて洗い出す必要がある。また、重要な取引先については、業務の再委託先等も含めて把握しておくことが重要である。

② IoT 機器を介したサイバー空間とフィジカル空間の融合

- ・ サイバー空間とフィジカル空間が融合する境界では、フィジカル空間のデータを一定のルールに従って正しくサイバー空間のデータに転写できる必要がある。その際、例えば、センサの機能に対するサイバー攻撃の結果、フィジカル空間のデータが正しく転写できずに誤ったデータがサイバー空間へ提供されると、収集された解析対象となるデータ及び、そのようなデータを利活用して実施されるオペレーションに対する信頼が失われることになる。
- ・ このため、フィジカル空間の動態を計測し、サイバー空間へデータとして伝送する機能を果たす機器（例：センサ）を適切に識別し、自組織のオペレーションにおける重要度等に応じて分類しておく必要がある。
- ・ サイバー空間とフィジカル空間が融合する境界では、上述の例とは逆に、サイバー空間におけるデータの解析結果に基づき、フィジカル空間のモノが制御され得る。その結果として、図 2.1-7 及び図 2.1-8 に示すよう

に、セキュリティ上の脅威が、機器の誤動作により従業員への物理的な危害、機器の損壊等の安全上の問題につながる可能性が生じる。

- ・ そのため、リスク分析対象の明確化にあたっては、安全に関するリスク分析の結果を用いて、上記のような安全上の問題に繋がり得る事象を引き起こす可能性のある箇所、該当する機器を明確化し、リスク分析等を実施する際に参照できるようにすることが重要である。





図 2.1-7 セキュリティ上の問題がセーフティに影響を与えるモデル⁹

⁹ IoT 推進コンソーシアム，総務省，経済産業省「IoT セキュリティガイドライン ver.1.0」より引用



③ 組織を跨るデータの流通

- ・ 組織を跨いだデータ等のやり取りが活発化すると、事前に想定されていない構成要素（ソシキ、ヒト、モノ等）から適切でないデータが自組織に提供される可能性が高くなると想定される。
- ・ また、組織を超えて、限られた範囲内で第三者にデータを提供する若しくは提供を受ける機会が増加することも想定される。
- ・ そのため、自組織で利活用すると想定されるデータを、データの取得元である構成要素（ソシキ、あるいはソシキに属さないヒト、モノ等）がわかるように可能な限り一覧化し、組織自らが定めた重要度等の基準に基づいて分類する必要がある。

④ 各層における信頼性の基点の確保

- ・ 第 I 部の「三層構造アプローチの意義」でも述べたように、「Society5.0」では、従来から考慮されてきた組織のマネジメントの信頼性という観点に加え、第 2 層における IoT 機器を介した転写機能の正確性、第 3 層に

おけるバリュークリエーションプロセスに関わるデータそのものの信頼性という複数の観点を踏まえた対策を講ずることが、目的どおりの価値を生み出すために重要になる。

- ・ このため、分析対象の明確化に当たっては、上記①～③に記載の観点に留意し、信頼性の基点の確保を考慮した上で、信頼性の基点となる要素の明確化が重要である。

1. 2. 想定されるセキュリティインシデント及び事業被害レベルの設定

明確化された分析対象の事業活動に対し、重大な影響を及ぼし得るセキュリティインシデントを整理し、それによる事業への影響を整理する。まず、考慮すべきセキュリティインシデントを設定するに当たり、組織は、各層の機能を脅かす上位レベルでの事象を検討し、その事象につながるセキュリティインシデントを抽出する必要がある。

表 2.1-1 で提示した各層の機能に対応して、それを脅かす上位レベルでの事象（機能に対して想定される悪影響）を表 2.1-2 に示す。組織は、表 2.1-2 の「機能（守るべきもの）に対する悪影響のイメージ」を考慮した、セキュリティインシデントの抽出が重要である。

表 2.1-2 各層の機能に対する悪影響のイメージ

階層	各層の機能(守るべきもの)	機能(守るべきもの)に対する悪影響のイメージ
第1層	・ 組織として平時のリスク管理体制を構築し、適切に運用すること ・ 組織としてセキュリティインシデント発生時においても適切に自組織の事業を継続すること ・ フィジカル空間での製品・サービスが、望まれる品質を備えて入荷又は出荷されること	・ 法制度等への不準拠 ・ セキュリティインシデントの発生: 情報資産の棄損(漏洩/改ざん/破壊/利用停止) ・ セキュリティインシデントによる影響の拡大: 被害拡大による事業影響(稼働停止、誤ったアウトプット、従業員の健康や安全、環境への悪影響等)
第2層	・ フィジカル空間の物理事象を読み取り、一定のルールに基づいて、デジタル情報へ変換し、第3層へ送る機能 ・ サイバー空間から受け取ったデータに基づいて、一定のルールに基づいて、モノを制御したり、データを可視化したりするように表示したりする機能	・ 機器の機能停止: IoT 機器の稼働が停止すること ・ 信頼性の低い稼働: IoT 機器が意図した稼働をしないこと ✓ 安全面、環境面、衛生面に問題のある稼働 ✓ 誤計測

第3層	- データをセキュアに加工・分析する機能 - データをセキュアに保管する機能 - データをセキュアに送受信する機能	- データ保護に係る法制度等への不準拠 - セキュアでない稼動: データ処理側でのセキュリティインシデントによる情報資産の棄損(漏洩/改ざん/破壊/利用停止) - 信頼性の低い稼動: データ関連サービスが意図した稼動をしないこと(誤動作、停止等)
-----	---	---

また、セキュリティインシデントの洗い出しに際しては、1.1.(2)で示した①～④の各観点を十分に考慮することも重要である。各観点への対応が不十分である場合、表 2.1-3 に例として示すようなセキュリティインシデントが発生し、自組織及び関係する他組織の事業運営に重大な影響が及ぶ可能性が高まる。

表 2.1-3 リスク源の洗い出しにおいて考慮すべき観点を看過した場合のリスクの例

考慮すべき観点	観点を考慮しないことで発生し得るセキュリティインシデント	【添付 B】において関連するセキュリティインシデント ¹⁰
バリュークリエイションプロセスに関わるステークホルダーとの関係	バリュークリエイションプロセスのあるポイントにおけるセキュリティインシデント発生時に、事業継続が適切になされない	L1_3_b, L1_3_c
IoT 機器を介したサイバー空間とフィジカル空間の融合	サイバー空間とフィジカル空間との接点(IoT 機器)において、安全性に影響を及ぼす事象が発生する	L2_1_a, L2_1_b, L2_1_c, L2_2_a
	IoT 機器を起点としたサイバー空間への攻撃が発生する	L2_3_b, L2_3_c, L2_3_d
組織を跨るデータの流通	自組織の保護すべきデータが、情報処理業務等の外部委託先にて適切に管理されない	L3_1_a, L3_1_b, L3_1_c, L3_2_a, L3_2_b, L3_4_b

本フレームワークでは、各層の機能及び、機能に対する悪影響、1.1.(2). で示した①～④の各観点を踏まえ、三層構造の各層で発生を回避すべき一般的なセキュリティインシデントを表 2.1-4 にリストとして示す。

組織においては、考慮すべきインシデントに漏れが発生しないよう、添付 B を参照して想定インシデントを洗い出し、組織の事情を加味して検討を具体化する必要がある。

¹⁰ 例えば、セキュリティインシデント L1_3_b は、後述する、第 1 層において想定されるセキュリティインシデント(3)(b)の記載内容を指している。

表 2.1-4 想定されるセキュリティインシデント

第 1 層において想定されるセキュリティインシデント	
(1) 平時のリスクマネジメントプロセスに支障があり、セキュリティインシデント(情報資産の漏洩/改ざん/破壊/利用停止)が発生する	(a) 自組織で管理している領域から保護すべきデータが漏洩する
	(b) 自組織で管理している領域において保護すべきデータが改ざんされる
	(c) サービス拒否攻撃、ランサムウェアへの感染等により、自組織のデータを取り扱うシステムが停止する
	(d) 製品・サービスの提供チャネルでセキュリティインシデントが発生し、機器の破損等の意図しない品質劣化が生じる
(2) セキュリティに係る法制度等の規定内容を遵守できない	(a) 法制度等で規定されている水準のセキュリティ対策を実装できない
	(3) セキュリティインシデントによる被害が拡大し、自組織及び関係する他組織が適切に事業継続できない
	(a) 自組織のセキュリティインシデントにより自組織が適切に事業継続できない
	(b) 自組織のセキュリティインシデントにより関係する他組織が適切に事業継続できない
	(c) 関係する他組織のセキュリティインシデントにより自組織が適切に事業継続できない

第 2 層において想定されるセキュリティインシデント	
(1) セキュリティに係る攻撃を受けた IoT 機器の意図しない動作(誤計測、モノの適切でない制御、制御機能、計測機能の停止等)	(a) 脆弱性を悪用して IoT 機器内部に不正アクセスされ、事前に想定されていない動作をする
	(b) 正規のユーザーになりすまして IoT 機器内部に不正アクセスされ、事前に想定されていない動作をする
	(c) 遠隔から IoT 機器を管理するシステムに不正アクセスされ、IoT 機器に不正な入力をされる
	(d) サービス拒否攻撃等により、IoT 機器や通信機器等の機能が停止する
	(2) IoT 機器の動作(正常動作・異常動作を問わない)による安全面に問題のある事象の発生(機器の破損、従業員への物理的危険、業務への悪影響等)
	(a) 正常動作・異常動作に関わらず、安全に支障をきたすような動作をする

(3) IoT 機器によるサイバー空間へのフィジカル空間の状況の適切でない転写(誤計測、計測機能の停止等)	
	(a)データが IoT 機器・サイバー空間の通信路上で改ざんされる
	(b) (監視が行き届かない場所に設置された機器の運用中、あるいは廃棄後の盗難等の後)改ざんされた IoT 機器がネットワーク接続され、故障や正確でないデータの送信等が発生する
	(c) 品質や信頼性の低い IoT 機器がネットワーク接続され、故障や正確でないデータの送信等が発生する
	(d) 計測機能に対する物理的な妨害により、正確でないデータの送信等が発生する

第 3 層において想定されるセキュリティインシデント	
(1) サイバー空間にて取り扱われる保護すべきデータが漏洩する	
	(a) 自組織で管理している(データ保管)領域から関係する他組織の保護すべきデータが漏洩する
	(b) 関係する他組織で管理している(データ加工・分析)領域から自組織の保護すべきデータが漏洩する
	(c) 関係する他組織で管理している(データ保管)領域から自組織の保護すべきデータが漏洩する
(2) サイバー空間にて取り扱われる保護すべきデータが改ざんされる	
	(a) 関係する他組織で保管中の自組織の保護すべきデータが改ざんされる
	(b) 関係する他組織で使用中の自組織の保護すべきデータが改ざんされる
(3) サイバー空間にて取り扱われる保護すべきデータ及びデータを収集/加工/蓄積/分析するシステムが意図しない動作(停止等)をする	
	(a) (なりすまし等をした)ソシキ/ヒト/モノ等から不適切なデータを受信する
	(b) サービス拒否攻撃により、関係する他組織における自組織のデータを取り扱うシステムが停止する
	(c) 攻撃の有無にかかわらず、データを取り扱うシステムが停止する
	(d) データ加工・分析システムが誤動作することで、適切でない分析結果が出力される
(4) サイバー空間上のデータの取扱いに係る法規制や一部の関係者のみで共有するデータについて求められるセキュリティ水準を満たせない。	
	(a) サイバー空間におけるデータ保護を規定する法規則等への違反が発生する
	(b) 一部の関係者だけで共有する秘匿性の高いデータのセキュリティ要求が設定・対応されていない

組織は、想定されるセキュリティインシデントを具体化した後に、当該インシデントによってもたらされる事業への影響及び影響の大きさを割り当てる必要がある。特に、事業への影響度を示す事業被害レベルの定義を検討する際は、「制御システムのセキュリティリスク分析ガイド 第 2 版」(IPA, 2026 年)の「4. 3 事業被害と事業被害レベル」や「サイバー攻撃による重要インフラサービス障害等の深刻度評価基準 (初版)」(NCO, 2018 年)等を参照することが可能である。

抽出した個々のセキュリティインシデント及びその結果に、それぞれ影響度に関するスコアを割り当てることで、適切に優先順位付けされたリスク対応が可能になると考えられる。

1. 3. リスク分析の実施

1.1 及び 1.2 にて実施した内容を踏まえ、抽出したセキュリティインシデントにつながるような攻撃シナリオの検討、事業被害レベル、リスク源 (脅威/脆弱性) の評価等を実施する。添付 B では、抽出したセキュリティインシデントに対して、当該インシデントの発生を助長、あるいは発生したインシデントの被害を拡大させる可能性がある脅威及び、典型的な脆弱性を抽出しており、実際のリスク分析を実施する際にも、検討するリスク源の抽出及び過不足のチェック等に活用可能である。

脆弱性の抽出に当たっては、図 2.1-9 に示すように、6 つの構成要素の観点から、より網羅的に典型的な脆弱性を抽出することを試みている。ただし、システム構成やデータフロー、該当する資産の内訳等は組織において様々に異なることが予想されるため、具体的な攻撃シナリオの検討、事業被害レベル、リスク源の評価は組織の事情を加味して実施する必要がある。

リスク源の評価やセキュリティ対策を選定する際には、同一の具体的なモノが、異なるバリエーションプロセスにおいては、異なる 6 つの構成要素に対応する可能性があることに留意することが重要である。例えば、PC やサーバは、「システム」だけでなく、「モノ」として評価するのが適当な場合もある。また、ソフトウェアは、「プロシージャ」、「データ」、「モノ」のそれぞれで評価することが適切な場合もある。




図 2.1-9 6つの構成要素という観点による脆弱性の抽出

1. 4. リスク対応の実施

1.3 で実施したリスク分析により抽出されたリスクに対して、回避、低減、移転、保有¹¹の内、いずれの対応をとるかを、発生時の被害の大きさ等に基づいて検討する。¹²

- (1) リスクの回避：リスクのある機能を削除したり全く別の方法に変更したりすることにより、リスクが発生する可能性を取り去る。
- (2) リスクの低減：リスクに対して対策を講じることにより、発生しやすさや被害の深刻度を低減する。
- (3) リスクの移転：保険加入や、リスクのある部分を他社製品・システムに置き換えることにより、リスクを他社などに移す。
- (4) リスクの保有：リスクが小さい場合やリスクをとったとしても機会を追求するという場合に、特にリスクを低減するための対策を行

¹¹ 「つながる世界のセーフティ&セキュリティ設計入門」（IPA, 2015 年）から引用。

¹² 記載しているリスク対応の類型は、JIS Q 31000:2019 において提示されるリスク対応の選択肢と下記のように対応している。

- ・ リスクの回避：「リスクを生じさせる活動を開始又は継続しないと決定することによってリスクを回避する。」「リスク源を除去する。」を含む
- ・ リスクの低減：「起こりやすさを変える。」「結果を変える。」を含む
- ・ リスクの移転：「(例えば、契約、保険購入によって)リスクを共有する。」を含む
- ・ リスクの保有：「ある機会を追求するために、リスクを取る又は増加させる。」「情報に基づいた意思決定によって、リスクを保有する。」を含む

わず、許容範囲内として受容する¹³。

上記の内、特に低減を選択する場合の対応として、各リスク源に対して、適当と考えられる対策要件を、各種のガイドライン等を参考にしながら導出し、添付 B に整理した。これを参照して、組織に応じた対策要件を選択することが可能である。また、各々の対策要件に対して、特定の脆弱性との対応づけを行っているため、組織が実施したリスク分析の結果と比較しつつ利用することが可能である。

対策要件の選定に際しても、先に提示した 4 つの観点を踏まえて検討を行うことが重要である。

① バリュークリエーションプロセスに関わるステークホルダーとの関係

- ・ 1.1 において明確化したステークホルダーとの関係性を基礎として、継続的に自組織を取り巻くステークホルダーの関係性に関する全体像を把握し続け、組織間でサイバーセキュリティ上の役割と責任を明確化しておくことが重要である。また、取引先や実施内容に変更等があった場合は、1.1 で検討した内容を速やかに更新することが望ましい。
- ・ ISO/IEC 27036-2:2022 には、個々のサプライヤーとの関係におけるライフサイクルとして、図 2.1-10 に示す 5 つのフェーズが記載されている。

14

¹³ リスクを回避、低減、移転するのではなく、保有する場合、当該リスクに関連する資産の管理者から承認を得る必要がある。

¹⁴ 本ポイントに関連して、サプライチェーンにおけるセキュリティ対策に関して記述した標準として、ISO/IEC 27036-3:2023 や NIST SP 800-161 Rev. 1, Update 1 が策定されている。本フレームワークの策定においては、リスク源の抽出に NIST SP 800-161 を活用している。本ポイントに関して、より高度な対策を実装する必要があると考えられる場合は、NIST SP 800-161 Rev. 1, Update 1 における管理策群を参照することが可能である。




図 2.1-10 ISO/IEC 27036-2:2022 における個々のサプライヤーとの契約におけるライフサイクル

- 特に、第Ⅲ部にて記載する対策カテゴリ CPS.GV.SC (サプライチェーンリスクマネジメント) において、上記のライフサイクルを考慮した対策要件を設けている。これらも参照し、各組織においてライフサイクルを通じたステークホルダーとの関係性のマネジメントを検討する必要がある。
 - 関連する対策要件には、CPS.GV.OC-03, CPS.GV.RR-02, CPS.GV.PO-01, CPS.GV.SC-04, CPS.GV.SC-05, CPS.ID.AM-03 等がある（各対策要件の詳細については第Ⅲ部を参照されたい）。

② IoT 機器を介したサイバー空間とフィジカル空間の融合

- センサ等から実際とは異なる計測データがサイバー空間へ提供される、あるいは計測データのサイバー空間への提供が停止してしまうと、収集された解析対象となるデータ及び、そのようなデータを利活用して実施されるオペレーションに対する信頼が損なわれる可能性がある。
- そのような事態を避けるため、センサ等の機能に対する攻撃を考慮してセキュリティ対策を講ずる必要がある。具体的には、サービス拒否攻撃等を受けた場合でも動作を停止しづらい機器の利用、データの完全性チェックメカニズムを利用できる機器の利用、計測データの真正性を保証する機能を有した機器の利用等が考えられる。
 - 関連する対策要件には、CPS.PR.DS-02, CPS.PR.DS-03, CPS.PR.PS-03, CPS.PR.IR-04, CPS.DE.CM-07 等がある。

- ・ 1.1 でも述べた通り、サイバー空間からのデータ入力を受けてフィジカル空間でモノを制御したりする場合、セキュリティ上の問題が物理的な危害等の安全性に関する問題につながる可能性がある。フィジカル空間とサイバー空間の界面におけるセキュリティと安全の両立のためには、設計、調達の段階から安全性に係るハザードとそのリスク源を分析し、その結果から、セキュリティが影響を与える側面を特定するという一連のプロシージャを構築し、分析結果に応じて、企画、設計・調達から運用・保守・廃棄の段階まで含めて、適切に対応することが重要である。
- ・ その際、安全性の確保を大前提として、その実現方策については、機能安全の観点からの対策やサイバーセキュリティ対策を組み合わせ対応することが必要である。こうした対応には、セーフティの観点からの検討と、セキュリティの観点からの検討の双方が求められるため、それぞれの検討の担当者同士がよく対話しながら対応を検討する必要がある。
 - 関連する対策要件には、CPS.ID.RA-03, CPS.ID.RA-04, CPS.ID.RA-06, CPS.PR.PS-03, CPS.DE.CM-08 等がある。
 - 安全制御系におけるセキュリティ面の統合については、近年国際標準化の場でも議論がなされており、IEC TS 63074:2023, IEC TR 63069:2019 等を参照することが可能である(参考図 2.1-11)。¹⁵

¹⁵ 上記の IEC による規格以外では、IEC TS 63074:2023 と同様に機械安全のセキュリティを扱っている ISO/TR 22100-4:2018(セキュリティ面のガイド及び考慮)も参照することが可能である。



IEC TR 63074 (安全制御系のセキュリティ面／TC44機械安全分野)	IEC TR 63069 (機能安全とサイバーセキュリティの連携フレームワーク／TC65産業オートメーション)
・セキュリティ分析対象を安全設備に限定。 ・まず、セーフティ側で安全設備の設計を行う。 ・次に、セキュリティチームが、安全設備についてセキュリティ分析を行い、セキュリティ対策を追加する。 ・人に危害を与えるのは機械の物理的な危険源だけなので、サイバー攻撃が新たな危険源を生み出すことはない。	・セーフティとセキュリティに関し、それぞれ並行してリスク分析を行い、何を何から守るべきか、そのリスクレベルを求める。 ・リスク分析結果に基づいて、安全機能仕様、セキュリティ機能仕様をそれぞれ設計する。 ・セーフティ側で設計された安全設備については、追加のセキュリティ分析を行う。 ・最終的に、安全とセキュリティのシステム仕様を統合し、もし矛盾・競合があれば両方で議論して解決し、実現する。
安全・セキュリティの順次分析・設計 	安全・セキュリティの並行分析・設計 

図 2.1-11 国際標準化活動におけるセーフティとセキュリティの統合に関する検討状況¹⁶

- ・ サイバー空間とフィジカル空間とをつなぐ境界に位置する IoT 機器を介して、論理的な脅威だけでなく、フィジカル空間における物理的な脅威がサイバー空間に影響を与えることも想定される。
- ・ そのため、自組織で利用する IoT 機器の重要度に応じて、物理的なセキュリティ対策を講ずる必要がある。例えば、重要な IoT 機器を設置する区域と、それ以外の区域を区分し、境界でアクセス制御を実施する、当該エリアを監視カメラ等で常時モニタリングし不正行為を検知する等の多層的な対策を行うことが考えられる。一方で、IoT 機器には、個人が持ち歩いたり、家庭や公共空間等に設置されたりするような、組織による管理が行き届きにくいものも存在する。この場合、上記で記載したアクセス制御やモニタリングが困難となるケースもあるため、盗難、紛失のリスクも考慮して対策を実施することが重要である¹⁷。

¹⁶ 「制御システム セーフティ・セキュリティ要件検討ガイド」（IPA, 2018 年）及び神余浩夫氏「機能安全と制御セキュリティの標準化動向」、情報処理, Vol.58, No.11, Nov.2017 などを基に作成。

¹⁷ 対策を検討する場合、IoT 推進コンソーシアム、総務省、経済産業省「IoT セキュリティガイドライン ver.1.0」の要点 6 や、ETSI「Cyber Security for Consumer Internet of Things: Baseline Requirements (ETSI EN 303 645 V3.1.3 (2024-09))」を参照することが望ましい。

- 関連する対策要件には、CPS.PR.AA-07, CPS.PR.PS-02, CPS.PR.PS-06, CPS.PR.PS-12, CPS.PR.IR-02, CPS.DE.CM-05 等がある。

③ 組織を跨るデータの流通

- ・ 自組織の保護すべきデータが取引先により加工・分析、あるいは保管される、または、他組織の保護すべきデータを自組織が取扱うケースでは、交換するデータの重要性に関する区分、当該データに対する適切なレベルのデータの保護の確保に必要な、データの区分に応じたセキュリティ対策について事前に当該取引先との間で合意しておき、定期的に監査等の手法を用いて遵守を確認することが望ましい。
- ・ その際、組織間で交換されるデータの性質、取引先あるいは自組織が提供するサービスの内容等を勘案してリスクを分析し、セキュリティ要求事項を具体化することが重要である。
- ・ また、事前に十分な対策を実施したとしても、保護すべきデータに対するセキュリティインシデントを検知した場合に適切に取引先へと状況の説明ができるよう、対応手順を事前に策定し、適切に報告が必要な関係者へと周知しておく必要がある。
- ・ 他組織で処理されたデータを自組織が受入れる場合、正しい送信元からデータが送信されているか、データに攻撃コードが含まれていないか等を常時モニタリングしておき、異常を検知した場合に即座に対応できるようにしておくことが望ましい。
- 関連する対策要件には、CPS.GV.SC-02, CPS.GV.SC-06, CPS.GV.SC-07, CPS.GV.SC-08, CPS.DE.CM-01, CPS.DE.CM-03, CPS.DE.CM-07, CPS.RS.MA-04, CPS.RC.CO-01 等がある。

④ 各層における信頼性の基点の確保

- ・ 第1層においては、①において特定されているステークホルダーとの関係性の全体像に基づいて、各々の組織（ステークホルダー）との信頼関係を維持するに当たり必要なサイバーセキュリティに係る要求事項を契約にて明確化し、定期的に遵守を確認することが重要である。
- ・ その際、確認を受ける側は、あらかじめ、遵守を証明するための情報（データ）を収集しておき、求めに応じて開示できるようにしておくことが重要である。特に、自組織の事業継続上重要な取引先については、直接の委託先のみならず、再委託先以降の組織についても定めている要求事項が遵守されているかどうかを確認することで、信頼のチェーンを構築することが望ましい。

- 関連する対策要件には、CPS.GV.SC-06, CPS.GV.SC-07, CPS.GV.SC-08, CPS.GV.SC-12 等がある。
- ・ 第 2 層においては、IoT 機器による転写機能の正確性を確保することが求められる。そのためには、設計、調達フェーズから運用、廃棄フェーズに至るまでの、ライフサイクルを通じた対策を講ずることで当該 IoT 機器におけるセキュリティ上の健全性の維持・向上が重要である。
- ・ 具体的には、企画、設計、調達時におけるセキュリティ・バイ・デザインの実施、テストによるセキュリティ機能の検証、運用時における脆弱性マネジメント、機器・ソフトウェアの完全性検証等の対策を実施することが重要である。
- ・ また、自組織の事業継続において、特に重要な IoT 機器については、転写機能を保証するためのセキュリティ等に係る要求事項を契約の際に明確化しておき、委託先、あるいは再委託先以降の組織により実行されるソフトウェアの設計、実装を含んだ製造、輸送等の一連のプロセスにおいて要求事項が正確に遵守されているかどうかを、確認できるようにしておくことが望ましい。
- ・ 一方、IoT 機器におけるセキュリティ対策を考える上で、従来の IT システムに対する対策とは異なるポイントを考慮する必要がある点が指摘されている¹⁸。調達においてはセキュリティ・バイ・デザインの原則に基づき、十分なセキュリティ機能を要求することを前提とするが、そのような機能を実装する機器の調達が困難な場合、システム側において代替的な対策を検討する必要があるが生じる。添付 C では、CPS.PR.PS-08, CPS.DE.CM-02, CPS.DE.CM-04, CPS.DE.CM-08 等、複数の対策要件について IoT 機器に対する対策を検討する上で考慮すべきポイントを記載している。IoT 機器における対策を検討する際には、当該項目を参照することが望ましい。
- 関連する対策要件には、CPS.ID.RA-03, CPS.ID.RA-04, CPS.ID.RA-06, CPS.PR.PS-01, CPS.PR.PS-03, CPS.PR.PS-07, , CPS.DE.CM-02, CPS.DE.CM-04, CPS.DE.CM-06 等がある。
- ・ 第 3 層においては、サイバー空間のデータ及び、その加工・分析・保管という諸機能の信頼性を確保することが求められる。
- ・ そのためには、第 1 層、第 2 層で述べた観点に加え、利活用するデータそのものが信頼できるかを確認することが重要となる。具体的には、データが改ざんされたものでないか、攻撃コード等を含む許容範囲外のものでな

¹⁸ 例えば、NISTIR 8228 では、機器のセキュリティ、データのセキュリティ、プライバシーという 3 つの観点から IoT におけるセキュリティ保護を実現するにあたり、資産管理、脆弱性管理、アクセス管理、インシデント検知、データフロー管理等の対策で従来の IT 機器とは異なる IoT 機器特有の性質を踏まえる必要があるとしている。

いか、不正な構成要素（ソシキ、ヒト、モノ等）から生成・送信されたものでないか等の観点があると考えられる。

- ・ また、自組織の事業継続において特に重要なデータについては、当該データの作成・加工元である組織のマネジメントの信頼性を確認し、自組織に発信される利活用データの適格性（改ざんの有無、攻撃コードの有無等）をモニタリングすることに加え、データの加工・分析等の業務が、適切なレベルのセキュリティを実装したモノ及びシステムで、適切なプロシーダによって実行されているかを確認できるようにしておくことが望ましい。
- 関連する対策要件には、CPS.ID.AM-01, CPS.PR.AA-02, CPS.PR.DS-05, CPS.PR.IR-01, CPS.DE.CM-03, CPS.DE.CM-07, CPS.DE.CM-08 等がある。

表 2.1-5 リスクマネジメントのプロセスにおいて考慮すべき観点に対応した対策要件の一例

リスク源を洗い出す観点	関係する対策要件の一例
バリューチェーンプロセスに関わるステークホルダーとの関係	CPS.GV.OC-03, CPS.GV.RR-02, CPS.GV.PO-01, CPS.GV.SC-04, CPS.GV.SC-05, CPS.ID.AM-03
IoT 機器を介したサイバー空間とフィジカル空間の融合	CPS.ID.RA-03, CPS.ID.RA-04, CPS.ID.RA-06, CPS.PR.AA-07, CPS.PR.DS-02, CPS.PR.DS-03, CPS.PR.PS-02, CPS.PR.PS-03, CPS.PR.PS-06, CPS.PR.PS-12, CPS.PR.IR-02, CPS.PR.IR-04, CPS.DE.CM-05, CPS.DE.CM-07, CPS.DE.CM-08
組織を跨るデータの流通	CPS.GV.SC-02, CPS.GV.SC-06, CPS.GV.SC-07, CPS.GV.SC-08, CPS.DE.CM-01, CPS.DE.CM-03, CPS.DE.CM-07, CPS.RS.MA-04, CPS.RC.CO-01
各層における信頼性の基点の確保	CPS.GV.SC-06, CPS.GV.SC-07, CPS.GV.SC-08, CPS.GV.SC-12, CPS.ID.AM-01, CPS.ID.RA-03, CPS.ID.RA-04, CPS.ID.RA-06, CPS.PR.AA-02, CPS.PR.DS-05, CPS.PR.PS-01, CPS.PR.PS-03, CPS.PR.PS-07, CPS.PR.IR-01, CPS.DE.CM-02, CPS.DE.CM-03, CPS.DE.CM-04, CPS.DE.CM-06, CPS.DE.CM-07, CPS.DE.CM-08

2. リスク源と対策要件の対応関係

添付 B では、各層における機能、想定されるセキュリティインシデント、リスク源（脅威、脆弱性）、対策要件を表 2.2-1 に示す形式で一覧化している。

表 2.2-1 添付 B における記載の例(第 3 層) (抜粋)

機能	想定される セキュリティ インシデント	リスク源			対策要件	対策要件 ID
		脅威	脆弱性 ID	脆弱性		
下記すべてに関わる ・データを加工・分析 する機能 ・データを保管する 機能 ・データを送受信す る機能	サービス拒否攻 撃により、関係す る他組織における 自組織のデータを 取り扱うシステム が停止する	・システムを構成 するサーバ等の 電算機器、通信 機器等に対する サービス拒否攻 撃 ・妨害電波の発信	L3_3_b_ORG	[ソシキ] ・データの収集先、 加工・分析等の依頼 先の組織の信頼を 契約前、契約後に確 認していない	・自組織の事業を継続するに 当たり、三層構造の各層にお いて重要な役割を果たす組 織やヒトを特定し、優先付け をする。	CPS.GV.SC-04
					・サプライヤー及びその他の 第三者との契約を締結する 前に、当該サプライヤー等の サイバーセキュリティ管理態 勢を評価し、必要に応じてリ スク軽減に必要な措置を講 ずる。	CPS.GV.SC-06
	攻撃の有無に関 わらず、データを 取り扱うシステム が停止する	・品質や信頼性の 低いシステムによ るサービス提供	L3_3_c_SYS	[システム] ・IoT 機器を含むシス テムに十分なリソー ス(処理能力、通信 帯域、ストレージ容 量)が確保されてい ない	・サイバー攻撃(例:ランサム ウェア、サービス拒否攻撃 等)を受けた場合でも、攻撃 による影響を最小限に抑え、 重要な機能を維持できるよ う、十分なリソース(例:ヒト、 モノ、システム)を確保する。	CPS.PRIR-04

「機能」は、1.1 の表 2.1-1 で整理した三層構造モデルにおける各層の機能を表している。「想定されるセキュリティインシデント」は、左記に記載した各層の機能を侵害する可能性のある、主にセキュリティに起因したインシデントであり、1.1 の表 2-1.4 で整理したものである。当該セキュリティインシデントは、「リスク源」に記載されている「脅威」や「脆弱性」を原因として引き起こされ得る。組織は、深刻な影響を及ぼす可能性のある「リスク源」に対して、リスク

対応を実施する必要があるが、その際に対応策となる見込みの高い要件を、「対策要件」として記載している。脆弱性及び対策要件には、固有の識別子（ID）を付与しており、第Ⅲ部及びより詳細な対策例を記載した添付 C においても当該識別子による参照が可能である。

以上の記載は簡易的ではあるが、リスクアセスメントの形式を模したものとなっており、実際に組織においてリスクマネジメントを実施する際にも参照しやすいように記載している。

第Ⅲ部 メソッド：セキュリティ対策要件と対策例集

1. 対策要件及び対策例集を活用したリスク対応

第Ⅱ部におけるリスク源と対策要件の抽出を受けて、第Ⅲ部及び添付 C では、対策要件、対策要件に対応したセキュリティ対策例及び他の国際規格等との関係性を示している。

第Ⅲ部及び添付 C は、リスク対応のステップだけでなく、リスクマネジメントプロセス全体において有用に機能すると考えられる。組織は、以下に示す用途に本項の内容を活用することができる。

(1) 自組織のセキュリティマネジメント強化

第Ⅱ部 1.4 にも記載したとおり、組織はリスクアセスメントの結果に応じて、第Ⅲ部に記載された対策要件及び、添付 C に記載されたセキュリティ対策例を実装し、リスクマネジメントプロセスを適切に実施することで、自組織のセキュリティマネジメントを改善することが可能である。その際、「はじめに 7. フレームワークの使い方」でも記載したとおり、以下の 2 点にて各組織のセキュリティ対策の助けになることが期待される。

- ① 各組織において実装する対策の水準とコストを考慮した対策の実施
- ② 国際標準等との比較

①に関しては、各組織で実装すべきセキュリティ対策のレベル選択の一助とすることを目的にして、対策例を添付 C にまとめている。国内外の様々なガイドライン等を参照した上で、参照した文書による分類をベースに、対象とするスコープ(例：自組織内のみの適用か、関連する他組織を巻き込んだ適用か)、対策を導入・運用する際の相対的成本等の観点を検討してセキュリティ対策を選択できるように、セキュリティ対策例を High-Advanced、Advanced、Basic の三段階のレベルに分けて示している。

なお、添付 C で整理した対策例集は、あくまで対策の一例を示すものであり、他の実装を何ら否定するものではない。組織のセキュリティ対策の実施担当者は、適用対象となる組織やシステムの重要度やリスクアセスメントの結果等に応じて、対策例集も参考に適切なセキュリティ対策を検討する必要がある。

②に関しては、後述する添付 C において、本フレームワークで整理している対策要件と、主要な国際規格等との対応関係を示している。添付 C においては、対策例のレベル単位で、NIST SP800-171, NIST SP800-53 Rev.5, ISO/IEC 27001:2022 等の対策項目との対比を整理している。また、添付 D では、主要な

国際規格等から見た、本フレームワークの対策要件との対応関係を表形式で整理している。これらを参照することで、対策要件の実装を通じた国際規格等への準拠や参照先の規格等の要求事項と組み合わせたセキュリティ対策の高度化等に本フレームワークを活用することが期待される。

(2) 現状レベル及び目標レベルの設定

組織は、第Ⅲ部に示す対策要件及び添付 C に示す対策例を活用し、自組織におけるセキュリティ対策の現状レベルの把握及び目標レベルの設定が可能である。現状レベルとは自組織のセキュリティ対策の現在の実施状況を示すものであり、目標レベルとは自組織が将来的に到達すべきセキュリティ対策の実施状況を示すものである。具体的には、添付 C に示す対策例のレベル区分（High-Advanced、Advanced、Basic）を、当該レベルの設定の参考とすることができる。

組織は、まず自組織の事業特性やリスクの状況、利用可能なリソース等を踏まえて、到達すべきレベル区分を目標レベルとして設定する。次に、添付 C に示す対策例のうち、どの範囲まで実施できているかを確認することで、現状レベルを把握する。その後、目標レベルと現状レベルとの差異を分析することで、自組織が優先的に取り組むべき対策を明確化し、自組織のセキュリティマネジメントの改善につなげることが可能となる。

また、組織は対策の実施状況やリスク環境の変化を踏まえ、現状レベル及び目標レベルを定期的に見直すことが重要である。

本フレームワークでは現状レベル及び目標レベルの設定において、添付 C に示す対策例の参照を例示しているが、当該指標の採用を必須とするものではない。組織は、他のサイバーセキュリティに関するガイドラインやフレームワーク等で用いられている成熟度指標や対策レベル等を、柔軟に活用することも可能である。

(3) リスクマネジメントにおけるコミュニケーションの改善

本フレームワークは、経営層、管理者及び担当者間のリスクマネジメントにおけるコミュニケーションの改善に活用することが可能である。（参考図 3.1-1）




図 3.1-1 CPSF の活用によるリスクマネジメントコミュニケーションの改善

担当者は、自組織におけるセキュリティ対策の実施状況、運用上の課題及びリスクに関する情報を収集し、管理者へ共有する。(CPS.GV.OV-02 や、CPS.GV.RM-06 等の対策要件が該当。)

管理者は、担当者から共有された情報を踏まえ、前項(2)で示した現状レベルの把握及び目標レベルの設定を行うとともに、その差異を分析して課題及び改善機会を整理し、経営層へ共有する。(CPS.GV.OV-02 や、CPS.GV.RM-06 等の対策要件が該当。)

経営層は、管理者から共有された分析結果等を踏まえ、組織としての目標、優先順位、リソース等の決定又は見直しを行い、管理者を通じてその結果を担当者へ展開する。(CPS.GV.RR-02 や、CPS.GV.OV-01 等の対策要件が該当。)

上記の一連のプロセスを継続的に実施することで、組織全体でのリスクマネジメントコミュニケーションの改善につながる。

現状レベル及び目標レベルは、経営層、管理者及び担当者間でセキュリティリスク、実施すべきセキュリティ対策の優先順位及び改善状況を共有するための共通の指標として活用することができる。これにより、組織全体でリスクに対する共通認識を形成し、意思決定及び継続的な改善を支援することが可能となる。

(4) サプライチェーン上の取引先に対するセキュリティのガバナンス強化

組織は、自組織のセキュリティマネジメント強化だけでなく、自身の関係するサプライチェーン上の取引先に対して、本フレームワークの特定の対策要件への準拠を求める等の手段により、取引先へのセキュリティガバナンスを強化することが可能である。

その際取引先に対して実施する一連のプロセスを記載した対策要件として、CPS.GV.SC-01、CPS.GV.SC-05、CPS.GV.SC-06、CPS.GV.SC-07、CPS.GV.SC-08、CPS.GV.SC-09、CPS.GV.SC-10、CPS.GV.SC-11 等がある¹⁹。上記を効果的に実施することにより、委託元は委託先に対して、第Ⅱ部 1.4 でも言及した契約のライフサイクルを通じたガバナンスの強化を図ることができる。

委託先への要求事項は、委託する業務の内容や、自組織の事業における当該委託先の重要度等により変化することが見込まれるため、第Ⅱ部を参考に、(取引先の行為に起因する) 対処すべきリスク・リスク源を抽出した上で決定することが重要である。

また、委託元と委託先という二者関係にガバナンスの範囲をとどめるのではなく、特に重要な委託先については、再委託先以降にまで仕様・要求事項の遵守を確認することで、サプライチェーン全体におけるセキュリティリスクマネジメントを確立・維持することも可能であると考えられる。その際は、当該事業者において、求められるセキュリティ対策のレベルを適切に把握し、妥当性があると考えられるレベルの対策の実装を求めることが望ましい。

2. 対策例集の見方

添付 C では、対策要件、対策要件を実装する際のレベル別の対策例、対策例と主要な国際規格等との対応関係を表形式で一覧化している。表 3.2-1 に添付 C の記載事項を示す。

表 3.2-1 添付 C の記載事項

対策要件 ID	対策要件	対策例	対策例を	参照ガイドライン			
			実行する 主体	NIST SP800-171	NIST SP800-53	ISO/IEC 27001	IEC 62443
		<High-Advanced>	O/S	○	○		○
		<Advanced>	○		○	○	

¹⁹ 取引先にセキュリティ対策の実施を求める際は、具体的な対策要件だけでなく、自組織におけるサプライチェーンリスクマネジメントの目的及びポリシー並びに取引先に求めるセキュリティ水準等の全体像を提示することが重要である。CPS.GV.SC-01 及び CPS.GV.SC-05 に基づく取組を実施することで、これらの内容を取引先に伝達することが可能である。

		<Basic>	○		○	○	

対策例のレベルは、既存の国際規格等におけるレベル別に階層化された管理策をベースに、対策例を導入・運用する際のコスト、対策の対象とするスコープ（例：自組織内のみの適用か、関連する他組織を巻き込んだ適用か）等により、High-Advanced, Advanced, Basic の順に整理している。組織が、"High-Advanced"に分類される対策例を実装する際は、"Advanced"と"Basic"に分類されたセキュリティ対策例もカバーしておく必要がある。

組織においては、CPS.GV.SC-04 や CPS.ID.AM-04 で対応が求められている、事業、業務、システム等へ割り当てられた重要度を参照し、High-Advanced, Advanced, Basic の内、必要なレベルの対策の実装を進める必要がある。一例として、業務、システム等について、機密性、完全性、可用性の観点から、表 3.2-2 のように重要度を割り当てることが考えられる。組織は、評価値や評価基準等を自組織特有の条件も勘案しつつ具体化する必要がある。

表 3.2-2 情報資産の機密性・完全性・可用性に基づく重要度の例²⁰

評価値		評価基準
機密性	3	法律で安全管理（漏えい、滅失又はき損防止）が義務付けられている
		守秘義務の対象や限定提供データとして指定されている
		漏えいすると取引先や顧客に大きな影響がある
		自社の営業秘密として管理すべき（不正競争防止法による保護を受けるため）
	2	漏えいすると自社に深刻な影響がある
	1	漏えいしても事業にほとんど影響はない
完全性	3	法律で安全管理（漏えい、滅失又はき損防止）が義務付けられている
		改ざんされると自社に深刻な影響または取引先や顧客に大きな影響がある
	2	改ざんされると事業に大きな影響がある
	1	改ざんされても事業にほとんど影響はない
可用性	3	利用できなくなると自社に深刻な影響または取引先や顧客に大きな影響がある
	2	利用できなくなると事業に大きな影響がある

²⁰ 「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン 第 4.0 版」（IPA, 2026 年）の P.44 に記載された考え方及び付録 6：資産管理台帳（サンプル）を参考に記載している。なお、特に産業用制御システム等については、「評価値」あるいは「評価基準」において、情報システムで一般的に想定される影響に加えて、安全性（セーフティ）や環境、衛生という側面への影響についても考慮する必要がある。

	1	利用できなくなっても事業にほとんど影響はない
--	---	------------------------

なお、対策要件により、「<Advanced><Basic>共通」のように異なるレベルで同一の対策例を記載している場合がある。これは **Advanced** と **Basic** で同様の対策例を実施することを求めるものである。また、特に **Basic** にて「(該当なし)」と記載している要件は、対策例実施のためのリソースが厳しく制限されている場合や、対策の実施対象となるシステム、モノ等の重要度が低い場合等において、当該要件の実装の優先度が必ずしも高くないことを示している。

また、「対策例を実装する主体」では、当該対策例を実装するに当たり、主体となる要素を3つに分類して提示している²¹。一般的に技術的な手法を通じてシステムにより実装される対策は「S」を、一般的に組織（例：非技術的な手法を通じてヒト）により実装される対策は「O」を、実装主体がシステム及び組織の両方であり得る場合は「O/S」をそれぞれ記載している。

対策例集に記載の対策例は、あくまで対策要件に対応するための対策の一例を参考として示しているに過ぎず、対策例集に記載のない対策により当該対策要件を充足することも可能である。したがって、本対策例集は、組織におけるコストを考慮した対策の実施や、国際標準等との比較のため、活用されることが望ましい。

3. 対策要件

本フレームワークにて示す対策要件をカテゴリ別に表 3.3.2～3.3.23 に示す。

本フレームワークにて示す対策要件を記述する上で、国際ハーモナイゼーションの観点から、国際的なフレームワーク等の考え方を踏まえ、リスクマネジメントプロセスにおいて実施すべき対策を、機能、カテゴリ及び対策要件から構成される体系として整理している。

下記に示す6つの機能は、サイバーセキュリティに関する活動を最上位レベルで区分したものである。

- ① 統治（GV : Govern）：組織のサイバーセキュリティリスクマネジメントに関する戦略、方針及び役割を定める。また、組織のミッション及びステークホルダーの期待を踏まえ、他機能における活動の方向性及び優先順位付けに寄与する。
- ② 識別（ID : Identify）：組織の資産、サプライヤー及びサイバーセキュリティリスクを識別し、リスクに応じた取り組みの優先順位付けを行

²¹ 表記法は、NIST SP 800-53 Rev. 5 APPENDIX C に従っている。

う。また、リスクマネジメントを支援するポリシー、計画、プロセス、手順及びプラクティスの改善機会を識別する。

- ③ 防御（PR：Protect）：識別された資産及びリスクに基づき、有害なセキュリティ事象の発生可能性及び影響を防止又は低減するため、セキュリティ対策を実施する。
- ④ 検知（DE：Detect）：サイバー攻撃及びセキュリティインシデントの発生を示す異常、侵害の指標及びその他の潜在的な有害事象を発見し、分析する。
- ⑤ 対応（RS：Respond）：検知されたセキュリティインシデントの影響を抑制するため、インシデントの管理、分析、軽減、報告等を行う。
- ⑥ 復旧（RC：Recover）：セキュリティインシデントの影響を受けた資産及び業務を復旧する。

カテゴリ及び対策要件は、各機能を段階的に詳細化したものである。なお、機能、カテゴリ及び対策要件の並び順は、対策の実施順序や重要度を示すものではない。また、対策要件を満たすための具体的な実装方法は、組織の事業特性、リスクの状況及び利用可能なリソース等に応じて異なる点に留意されたい。

表 3.3-1 本フレームワークにおける対策要件の体系

機能	カテゴリ	カテゴリID	対策要件 ID
統治 (GV)	組織の状況	GV.OC	CPS.GV.OC
	リスクマネジメント戦略	GV.RM	CPS.GV.RM
	役割、責任、権限	GV.RR	CPS.GV.RR
	ポリシー	GV.PO	CPS.GV.PO
	監督	GV.OV	CPS.GV.OV
	サイバーセキュリティサプライチェーンリスクマネジメント	GV.SC	CPS.GV.SC
識別 (ID)	資産管理	ID.AM	CPS.ID.AM
	リスクアセスメント	ID.RA	CPS.ID.RA
	改善	ID.IM	CPS.ID.IM
防御 (PR)	アイデンティティ管理、認証、アクセス制御	PR.AA	CPS.PR.AA
	意識向上とトレーニング	PR.AT	CPS.PR.AT

機能	カテゴリ	カテゴリID	対策要件 ID
	データセキュリティ	PR.DS	CPS.PR.DS
	プラットフォームセキュリティ	PR.PS	CPS.PR.PS
	技術インフラのレジリエンス	PR.IR	CPS.PR.IR
検知 (DE)	継続的監視	DE.CM	CPS.DE.CM
	有害事象の分析	DE.AE	CPS.DE.AE
対応 (RS)	インシデント管理	RS.MA	CPS.RS.MA
	インシデント分析	RS.AN	CPS.RS.AN
	インシデント対応の報告とコミュニケーション	RS.CO	CPS.RS.CO
	インシデントの軽減	RS.MI	CPS.RS.MI
復旧 (RC)	インシデント復旧計画の実行	RC.RP	CPS.RC.RP
	インシデント復旧のコミュニケーション	RC.CO	CPS.RC.CO

3. 1 CPS.GV – 統治

組織は、自組織のサイバーセキュリティリスクマネジメントに関する戦略、方針及び役割を定める。また、組織のミッション及びステークホルダーの期待を踏まえ、他機能における活動の方向性及び優先順位付けに寄与する。

3. 1. 1 CPS.GV.OC – 組織の状況

組織は、サイバーセキュリティリスクマネジメントの意思決定を取り巻く状況（例：ミッション、ステークホルダーの期待、依存関係、法的要求事項、規制上の要件、契約上の要求事項）を理解する。

表 3.3-2 GV.OC カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.GV.OC-01	・組織は、自組織のミッションを理解し、サイバーセキュリティリスクマネジメントにおける判断に用いる。
CPS.GV.OC-02	・組織は、サイバーセキュリティに関する法的要求事項や、規制上の要件、契約上の要求事項（プライバシー及び市民的自由の義務を含む）、及び業界のガイドライン等を理解した上で、それらを考慮した社内ルールを策定する。
CPS.GV.OC-03	・組織は、自組織が事業を継続する上で、自組織及び関係する他組織における依存関係と重要な機能を特定し、共有する。

3. 1. 2 CPS.GV.RM – リスクマネジメント戦略

組織は、オペレーショナルリスクに関する意思決定を支援するため、自組織の優先順位、制約条件、リスク許容度、リスク選好度及び前提条件を明確化し、関係者に周知する。

表 3.3-3 GV.RM カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.GV.RM-01	・組織は、リスクマネジメントの目的を定め、関係するステークホルダーとの間で合意する。
CPS.GV.RM-02	・組織は、サイバーセキュリティリスクマネジメントを適切に行うために、サイバーセキュリティ戦略を策定する。
CPS.GV.RM-03	・組織は、自組織におけるリスク選好度及びリスク許容度を定め、組織内に周知する。
CPS.GV.RM-04	・組織は、サイバーセキュリティリスクマネジメントの活動及びその結果を、組織のリスクマネジメントプロセスに組み込み、当該プロセスの中でサイバーセキュリティリスクを管理する。
CPS.GV.RM-05	・組織は、リスク対応における選択肢及びその運用に係る方針を策定し、組織内に共有する。
CPS.GV.RM-06	・組織は、取引先及びその他の第三者によるリスクを含むサイバーセキュリティリスクについて、組織全体にわたるコミュニティシステムを明確にし、運用する。
CPS.GV.RM-07	・組織は、サイバーセキュリティリスクの評価、文書化、分類及び優先順位付けに関する標準的な方法を整備し、組織内に共有する。
CPS.GV.RM-08	・組織は、戦略的機会（組織にとってプラスに働くリスク）を特定し、その特性を整理した上で、組織のサイバーセキュリティリスクに関する議論に含める。

3. 1. 3 CPS.GV.RR – 役割、責任、権限

組織は、説明責任、実績評価及び継続的改善を促進するためのサイバーセキュリティに関する役割、責任及び権限を確立し、周知する。

表 3.3-4 GV.RR カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.GV.RR-01	・組織の経営層は、サイバーセキュリティリスクに対する責任及び説明責任を負い、当該リスクを認識した上で、倫理的かつ継続的に改善する文化を醸成する。
CPS.GV.RR-02	・組織は、自組織のサイバーセキュリティリスクマネジメントに関する役割、責任及び権限を定め、組織内へ周知する。
CPS.GV.RR-03	・組織は、セキュリティ管理責任者を任命し、セキュリティ対応組織(SOC/CSIRT)を設置し、組織内でセキュリティ事象を検知・分析・対応する体制を整える。
CPS.GV.RR-04	・組織は、サイバーセキュリティ戦略、役割、責任及びポリシーに応じて、必要なリソースを確保する。
CPS.GV.RR-05	・組織は、人の異動に伴い生じる役割の変更に対応した対策に、セキュリティに関する事項(例:アクセス権限の無効化、従業員に対する審査)を含める。

3. 1. 4 CPS.GV.PO – ポリシー

組織は、セキュリティポリシーを確立し、周知し、実施する。

表 3.3-5 GV.PO カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.GV.PO-01	・組織は、自組織の状況、サイバーセキュリティ戦略、優先順位等に基づいてセキュリティポリシーを策定し、組織内及び自組織の取引に関係する者(必要に応じてサプライヤー、第三者プロバイダ等を含む)に伝達し、実施する。
CPS.GV.PO-02	・組織は、要件、脅威、技術及び自組織のミッションの変化を踏まえ、セキュリティポリシーを定期的 にレビューし、必要に応じて更新する。

3. 1. 5 CPS.GV.OV – 監督

組織は、組織全体でのサイバーセキュリティリスクマネジメントの活動状況及びその結果を把握し、リスクマネジメント戦略の見直しや改善に役立てる。

表 3.3-6 GV.OV カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.GV.OV-01	・組織は、サイバーセキュリティ戦略の成果をレビューし、当該結果及び内外の環境変化等を踏まえ、サイバーセキュリティ戦略並びに組織全体の戦略及び方向性を必要に応じて見直す。
CPS.GV.OV-02	・組織は、自組織のサイバーセキュリティリスクマネジメントの実施状況をレビューし、必要に応じて見直す。

3. 1. 6 CPS.GV.SC – サプライチェーンリスクマネジメント

組織は、自組織のステークホルダーとともに、サイバーセキュリティサプライチェーンリスクマネジメントのプロセスの識別、確立、管理、監視及び改善を行う。

表 3.3-7 GV.SC カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.GV.SC-01	・組織は、サプライチェーンに係るリスクマネジメントに関するプログラム、戦略、目的、ポリシー及びプロセスを明確にし、組織のステークホルダーと合意の上、運用する。
CPS.GV.SC-02	・組織は、取引先及びパートナーに対するサイバーセキュリティの役割と責任を定め、組織内外へ周知するとともに、必要に応じて内容の調整を行う。
CPS.GV.SC-03	・組織は、サイバーセキュリティサプライチェーンリスクマネジメントを、サイバーセキュリティ及び事業体のリスクマネジメント、リスクアセスメント、改善プロセスに統合する。
CPS.GV.SC-04	・組織は、自組織の事業を継続するに当たり、三層構造の各層において重要な役割を果たす組織やヒトを特定し、優先付けをする。
CPS.GV.SC-05	・組織は、取引関係のライフサイクルを考慮してサプライチェーンに係るセキュリティの対策基準を定め、責任範囲を明確化したうえで、その内容について契約等を通じて取引先と合意する。
CPS.GV.SC-06	・組織は、サプライヤー及びその他の第三者との契約を締結する前に、当該サプライヤー等のサイバーセキュリティ管理態勢を評価し、必要に応じてリスク軽減に必要な措置を講ずる。
CPS.GV.SC-07	・組織は、取引先等の関係する他組織との契約を行う場合、目的及びリスクマネジメントの結果を考慮し、自組織のセキュリティに関する要求事項に対して、関係する他組織が提供する製品・サービスが適合していることを確認する。
CPS.GV.SC-08	・組織は、取引先等の関係する他組織が契約上の義務を果たしていることを確認するために、監査、テスト結果、又は他の形式の評価を使用して定期的に評価する。
CPS.GV.SC-09	・組織は、取引先等の関係する他組織に対する監査、テストの結果、契約事項に対する不適合が発見された場合に実施すべきプロシージャを策定し、運用する。
CPS.GV.SC-10	・組織は、技術製品及びサービスのライフサイクル全体を通じて、サプライチェーンに係るセキュリティ対策の実施状況を監視する。
CPS.GV.SC-11	・組織は、取引先等との契約終了時に実施すべきプロシージャを策定し、運用する。
CPS.GV.SC-12	・組織は、自組織が関係する他組織及び個人との契約上の義務を果たしていることを証明するための情報(データ)を収集、安全に保管し、必要に応じて適当な範囲で開示できるようにする。

3. 2 CPS.ID - 識別

組織は、保有する資産、サプライヤー及びサイバーセキュリティリスクを識別し、リスクに応じた取り組みの優先順位付けを行う。また、リスクマネジメントを支援するポリシー、計画、プロセス、手順及びプラクティスの改善機会を識別する。

3. 2. 1 CPS.ID.AM – 資産管理

組織は、事業目的の達成に必要な資産（例：データ、ハードウェア、ソフトウェア、システム、施設、サービス、人材）を識別し、組織の目的及び戦略にとっての重要性に応じて、当該資産を管理する。

表 3.3-8 ID.AM カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.ID.AM-01	・組織は、システムを構成するハードウェア、ソフトウェア及びその管理情報（例：名称、バージョン、ネットワークアドレス、管理責任者、ライセンス情報）の一覧を作成し、適切に管理する。
CPS.ID.AM-02	・組織は、組織内の通信ネットワーク構成図及びデータフロー図を作成し、適切に管理する。
CPS. ID.AM-03	・組織は、自組織の資産が接続している外部情報システムの一覧を作成し、適切に管理する。
CPS. ID.AM-04	・組織は、リソース（例：モノ、データ、システム）を機能、重要度、ビジネス上の価値に基づいて分類、優先順位付けし、管理責任を明確にした上で、業務上それらのリソースに関わる組織やヒトに伝達する。
CPS. ID.AM-05	・組織は、保有するデータ及びメタデータの一覧を作成し、適切に管理する。
CPS. ID.AM-06	・組織は、システム、ハードウェア、ソフトウェア、サービス及びデータを、取得から廃棄に至るライフサイクル全体を通じて管理する。
CPS. ID.AM-07	・組織は、自組織が生産したモノのサプライチェーン上の重要性に応じて、トレーサビリティ確保のための特定方法を定める。
CPS. ID.AM-08	・組織は、重要性に応じて、生産日時やその状態等について記録を作成し、一定期間保管するために生産活動の記録に関する内部規則を整備し、運用する。

3. 2. 2 CPS.ID.RA – リスクアセスメント

組織は、自組織の要員及び資産に対するサイバーセキュリティリスクを理解する。

表 3.3-9 ID.RA カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.ID.RA-01	・組織は、自組織の資産の脆弱性を特定し、対応する資産と紐づけて管理する。
CPS.ID.RA-02	・組織は、組織内部及び外部の情報源（内部テスト、セキュリティ情報、セキュリティ研究者等）から脆弱性情報/脅威情報等を収集、分析し、対応及び活用するプロセスを確立する。
CPS.ID.RA-03	・組織は、自組織の資産に対して想定されるセキュリティインシデントと影響及びその発生要因を特定し、文書化する。 ・IoT 機器及び IoT 機器を含んだシステムの企画・設計の段階から、受容できない既知のセキュリティリスクの有無を、セーフティに関するハザードの観点も踏まえて確認する。
CPS.ID.RA-04	・組織は、構成要素の管理におけるセキュリティルールが、実装方法を含めて有効かを確認するため、定期的にはリスクアセスメントを実施することにより、脆弱性を悪用する脅威の潜在的な影響と起こりやすさを識別する。
CPS.ID.RA-05	・組織は、保護技術の有効性について、適切なパートナーとの間で情報を共有する。
CPS.ID.RA-06	・組織は、リスクアセスメントに基づき、発生し得るセキュリティリスクに対する対応策の内容を明確に定め、対応の範囲や優先順位を整理した結果を文書化するとともに、その実施状況を把握し、関係者に共有する。 ・IoT 機器及び IoT 機器を含んだシステムの企画・設計の段階におけるアセスメントにて判明したセキュリティ及び関連するセーフティのリスクに対して適宜対応する。
CPS.ID.RA-07	・組織は、自組織における重要な変更及びセキュリティ要件の例外について、それらがもたらすリスクの影響度をアセスメントし、その結果を記録し、管理する。

3. 2. 3 CPS.ID.IM – 改善

組織は、サイバーセキュリティリスクマネジメントのプロセス、手順及び活動を改善する。

表 3.3-10 ID.IM カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.ID.IM-01	・組織は、CPS.ID.IM-02 以降に示す観点を含め、自組織における平時又は有事のサイバーセキュリティ管理態勢を継続的に改善する。
CPS.ID.IM-02	・組織は、サプライチェーンに係るセキュリティ対策基準及び関係するプロシージャ等を継続的に改善する。
CPS.ID.IM-03	・組織は、自組織の要員や、重要度の高い関係他組織の担当者に対する、セキュリティに係る訓練、教育の内容を継続的に改善する。
CPS.ID.IM-04	・組織は、セキュリティインシデントへの対応、内部及び外部からの攻撃に関する監視／測定／評価結果から教訓を導き出し、資産を保護するプロセスを継続的に改善する。
CPS.ID.IM-05	・組織は、アラートやログ等の検知イベントの分析結果から教訓を導き出し、セキュリティ事象の検知プロセスを継続的に改善する。
CPS.ID.IM-06	・組織は、セキュリティインシデントへの対応から教訓を導き出し、インシデント対応計画を継続的に改善する。
CPS.ID.IM-07	・組織は、セキュリティインシデントへの対応から教訓を導き出し、事業継続計画又は緊急時対応計画を継続的に改善する。

3. 3 CPS.PR - 防御

組織は、識別された資産及びリスクに基づき、有害なセキュリティ事象の発生可能性及び影響を防止又は低減するため、セキュリティ対策を実施する。

3. 3. 1 CPS.PR.AA – アイデンティティ管理、認証、アクセス制御

組織は、物理的及び論理的資産へのアクセスを、認可されたユーザー、サービス及びハードウェアに限定し、評価された不正アクセスのリスクに応じて管理する。

表 3.3-11 PR.AA カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.PR.AA-01	・組織は、承認されたモノとヒト及びプロセスの識別情報と認証情報を発効、管理、確認、取消、監査するプロセスを確立し、実施する。
CPS.PR.AA-02	・組織は、IoT 機器やユーザーによる構成要素(モノ/システム等)への論理的なアクセスを、取引のリスク(個人のセキュリティ、プライバシーのリスク及びその他の組織的なリスク)に見合う形で、信頼性の高い方式(例:多要素認証)を用いて認証・認可する。
CPS.PR.AA-03	・組織は、一定回数以上のログイン認証失敗によるロックアウトや、安全性が確保できるまで再ログインの間隔をあける機能を実装する等により、IoT 機器、サーバ等に対する不正ログインを防ぐ。
CPS.PR.AA-04	・組織は、認証された主体に関する情報(ID アサーション)を保護し、送受信し、検証する。
CPS.PR.AA-05	・組織は、アクセス権限の付与に関する規定をセキュリティポリシーに定義し、最小特権と職務分離の原則を組み込む。
CPS.PR.AA-06	・組織は、アクセス権限の付与状況について、定期的に見直しを行い、不要又は過剰な権限を是正する。
CPS.PR.AA-07	・組織は、IoT 機器、サーバ等の設置エリアの施錠、入退室管理、生体認証等の導入、監視カメラの設置、持ち物や体重検査等の物理的セキュリティ対策を実施する。

3.3.2 CPS.PR.AT – 意識向上とトレーニング

組織は、サイバーセキュリティ関連の職務を遂行できるよう、組織の要員に対し、サイバーセキュリティに関する意識向上及びトレーニングの機会を提供する。

表 3.3-12 PR.AT カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.PR.AT-01	・組織は、自組織の全ての要員に対して、セキュリティインシデントの発生とその影響を抑制するために割り当てられた役割と責任を遂行するための適切な訓練、教育を実施し、その記録を管理する。
CPS.PR.AT-02	・組織は、自組織におけるセキュリティインシデントに関係し得る、セキュリティマネジメントにおいて重要度の高い関係他組織の担当者に対して、割り当てられた役割を遂行するための適切な訓練(トレーニング)、セキュリティ教育を実施し、その記録を管理する。

3.3.3 CPS.PR.DS – データセキュリティ

組織は、情報の機密性、完全性及び可用性を確保するため、組織の戦略に基づいてデータを保護する。

表 3.3-13 PR.DS カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.PR.DS-01	・組織は、各種法令や関係組織間だけで共有するデータの扱いに関する取決め等によって要求されるデータの保護の水準を的確に把握し、それぞれの要求を踏まえたデータの区分方法を整備し、ライフサイクル全体に渡って区分に応じた適切なデータの保護を行う。
CPS.PR.DS-02	・組織は、保存しているデータの機密性、完全性、及び可用性を保護する。
CPS.PR.DS-03	・組織は、伝送中のデータの機密性、完全性、及び可用性を保護する。
CPS.PR.DS-04	・組織は、使用中のデータの機密性、完全性、及び可用性を保護する。
CPS.PR.DS-05	・組織は、データの取得元、加工履歴等をライフサイクル全体に渡って維持・更新・管理する。
CPS.PR.DS-06	・組織は、データ(例:構成要素の設定情報、業務データ等を含む)に対し、定期的なバックアップを実施し、バックアップデータの保護及び復旧のテストを行う。

3.3.4 CPS.PR.PS – プラットフォームセキュリティ

組織は、機密性、完全性及び可用性を確保するため、組織の戦略に沿って、物理プラットフォーム及び仮想プラットフォームのハードウェア、ソフトウェア（例：ファームウェア、オペレーティングシステム、アプリケーション）及びサービスを管理する。

表 3.3-14 PR.PS カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.PR.PS-01	・組織は、ハードウェア及びソフトウェアの真正性と完全性を、取得及び使用前に評価するとともに、稼働中もハードウェア及びソフトウェアの完全性を検証する。
CPS.PR.PS-02	・組織は、保護すべき情報を扱う、あるいは自組織にとって重要な機能を有する機器を調達する場合、耐タンパーデバイスを利用する。
CPS.PR.PS-03	・組織は、計測の可用性、完全性保護によるセンシングデータの信頼性確保のために、適切なセキュリティ対策を実装した製品を利用する。
CPS.PR.PS-04	・組織は、ネットワークにつながることを踏まえた安全性を実装する IoT 機器を導入する。
CPS.PR.PS-05	・組織は、セキュアなソフトウェア開発プラクティス（例：設計段階でのセキュリティレビュー、セキュアコーディング規約の適用、リリース前の脆弱性診断）をシステム開発ライフサイクルに統合し、その実施状況を確認する。
CPS.PR.PS-06	・組織は、IoT 機器、サーバ等のハードウェア及びソフトウェアに対する構成管理の対策（不要なネットワークポート、USB、シリアルポート等の物理的または論理的な閉塞による機能の必要最小化を含む）を確立し、適用する。
CPS.PR.PS-07	・組織は、不正なソフトウェアのインストール及び実行を防止する。
CPS.PR.PS-08	・組織は、脆弱性修正措置計画を作成し、計画に沿って構成要素の脆弱性を修正する。
CPS.PR.PS-09	・組織は、IoT 機器、サーバ等のセキュリティ上重要なアップデート等を、必要なタイミングに管理されたツールを利用して適切に履歴を記録しつつ実施する。
CPS.PR.PS-10	・組織は、自組織の IoT 機器、サーバ等に対する保守を、適用先のモノ、システムのオーナー部門による承認を得て、ログを記録し、不正アクセスを防げる形で実施する。
CPS.PR.PS-11	・組織は、セキュリティインシデントを適切に検知するため、監査記録／ログ記録の対象を決定、文書化し、継続的にログを記録し、レビューする。
CPS.PR.PS-12	・組織は、IoT 機器、サーバ等の廃棄時には、内部に保存されているデータ及び、正規 IoT 機器、サーバ等を一意に識別する ID（識別子）や重要情報（秘密鍵、電子証明書等）を削除又は読み取りできない状態にする。

3.3.5 CPS.PR.IR – 技術インフラのレジリエンス

組織は、資産の機密性、完全性及び可用性並びに組織のレジリエンスを確保するため、組織の戦略に沿ってセキュリティアーキテクチャを管理する。

表 3.3-15 PR.IR カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.PR.IR-01	・組織は、ネットワークを分離する(例:開発・テスト環境と実運用環境、IoT 機器を含む環境と組織内の他の環境)等して、認可されていないアクセス及び使用からネットワーク及び環境を保護する。
CPS.PR.IR-02	・組織は、無停電電源装置、防火設備の確保、浸水からの保護等、自組織の IoT 機器、サーバ等の物理的な動作環境に関するポリシーや規則を満たすよう物理的な対策を実施する。
CPS.PR.IR-03	・組織は、平時及び有事において、システム及びサービスの継続稼働に関する要件を達成するための仕組みを実装する。
CPS.PR.IR-04	・組織は、サイバー攻撃(例:ランサムウェア、サービス拒否攻撃等)を受けた場合でも、攻撃による影響を最小限に抑え、重要な機能を維持できるよう、十分なリソース(例:ヒト、モノ、システム)を確保する。

3. 4 CPS.DE - 検知

組織は、サイバー攻撃及びセキュリティインシデントの発生を示す異常、侵害の指標及びその他の潜在的な有害事象を発見し、分析する。

3. 4. 1 CPS.DE.CM – 継続的監視

組織は、異常、侵害の痕跡及びその他の潜在的な有害事象を発見するため、資産を監視する。

表 3.3-16 DE.CM カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.DE.CM-01	・組織は、セキュリティ事象を適切に検知できるよう、ネットワーク及びネットワークサービスを監視する。
CPS.DE.CM-02	・組織は、セキュリティ事象を適切に検知できるよう、IoT 機器、サーバ等のハードウェア及びソフトウェアの稼働状況、並びにネットワーク接続状況等を監視する。
CPS.DE.CM-03	・組織は、セキュリティ事象を適切に検知できるよう、外部サービスプロバイダとの通信内容を監視する。
CPS.DE.CM-04	・組織は、セキュリティ事象を適切に検知できるよう、組織内外の要員による構成要素(モノ/システム等)へのアクセスや操作等の活動を監視する。
CPS.DE.CM-05	・組織は、IoT 機器、サーバ等の重要性を考慮し、適切な物理的アクセスの設定及び記録、監視を実施する。
CPS.DE.CM-06	・組織は、自組織の管理している IoT 機器、サーバ等に対して、定期的に対処が必要な脆弱性の有無を確認する。
CPS.DE.CM-07	・組織は、サイバー空間から受ける情報の完全性及び真正性を動作前に確認する。
CPS.DE.CM-08	・組織は、指示された動作内容と実際の動作結果を比較して異常の検知や動作の停止を行う IoT 機器を導入する。 ・組織は、サイバー空間から受ける情報が悪質なコードを含んでおらず、許容範囲内であることを動作前に検証する。
CPS.DE.CM-09	・組織は、監視業務として、セキュリティ事象を検知する機能が意図したとおりに動作するかどうかを定期的にテストし、妥当性を検証する。

3. 4. 2 CPS.DE.AE – 有害事象の分析

組織は、サイバーセキュリティインシデントを検知するため、異常、侵害の痕跡及びその他の潜在的な有害事象を分析する。

表 3.3-17 DE.AE カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.DE.AE-01	・組織は、潜在的なセキュリティ事象について分析を行い、当該事象の内容を把握する。
CPS.DE.AE-02	・組織は、セキュリティ事象の相関の分析及び外部の脅威情報と比較した分析を行う手順を実装することで、セキュリティインシデントを正確に特定する。
CPS.DE.AE-03	・組織は、関係する他組織への影響を含めてセキュリティ事象がもたらす影響を特定する。
CPS.DE.AE-04	・組織は、セキュリティ事象がインシデントに該当するか否かの判定基準を定め、当該基準を満たす場合にインシデントの宣言を行う。

3. 5 CPS.RS - 対応

組織は、検知されたセキュリティインシデントの影響を抑制するため、インシデントの管理、分析、軽減、報告等を行う。

3. 5. 1 CPS.RS.MA – インシデント管理

組織は、検知されたサイバーセキュリティインシデントへの対応を管理する。

表 3.3-18 RS.MA カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.RS.MA-01	・組織は、セキュリティインシデント発生後の対応の内容や優先順位、対策範囲を明確にするため、インシデントを検知した後の組織／ヒト／モノ／システムの対応手順（セキュリティ運用プロセス）をあらかじめ定義し、実装する。
CPS.RS.MA-02	・組織は、セキュリティインシデントとして報告された事象について、誤検知や重複報告でないことを確認し、インシデントとしての妥当性を確認する。
CPS.RS.MA-03	・組織は、検知されたセキュリティインシデントを、影響度の大小や侵入経路等に基づき分類し、優先順位を付ける。
CPS.RS.MA-04	・組織は、セキュリティインシデントが宣言された場合、取引先等の関係する他組織と連携し、あらかじめ定めた対応手順に基づきインシデント対応を実行する。
CPS.RS.MA-05	・組織は、セキュリティインシデント発生時に被害を受けた設備にて生産される等して、何らかの品質上の欠落が生じていることが予想されるモノ（製品）に対して適切な対応を行う。
CPS.RS.MA-06	・組織は、セキュリティインシデントの特性及び復旧活動が業務に与える影響を考慮し、あらかじめ定めた基準に基づき復旧の開始を判断する。

3. 5. 2 CPS.RS.AN – インシデント分析

組織は、インシデントへの効果的な対応、原因の究明及び復旧に役立てるため、インシデントの調査を実施する。

表 3.3-19 RS.AN カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.RS.AN-01	・組織は、セキュリティインシデントに関するデータ及びメタデータ(インシデント対応において実施した措置の履歴等を含む)を収集し、それらの完全性を確保するとともに、取得元及び取得時点等が参照可能な状態で保管する。
CPS.RS.AN-02	・組織は、セキュリティインシデント発生後に、根本原因を特定するためのデジタルフォレンジックを実施する。その際、調査過程の記録を改ざんされない形で保管する。
CPS.RS.AN-03	・組織は、セキュリティインシデントの全容と、推測される攻撃者の意図から、自組織及び関係する他組織を含む社会全体への影響を把握する。

3. 5. 3 CPS.RS.CO – インシデント対応の報告とコミュニケーション

組織は、法令、規制又はポリシーの要件に従い、インシデント対応活動に関する情報を社内外のステークホルダーと共有し、連携する。

表 3.3-20 RS.CO カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.RS.CO-01	・組織は、セキュリティインシデント発生後の、組織内部及び外部への情報公表に関するルールを策定し、運用する。
CPS.RS.CO-02	・組織は、定めたルールに基づき、組織内部の上位意思決定者及び関係する外部組織に対し、必要に応じてエスカレーションを行う。

3. 5. 4 CPS.RS.MI – インシデント軽減

組織は、有害事象の拡大防止及び影響の軽減のための活動を実施する。

表 3.3-21 RS.MI カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.RS.MI-01	・組織は、セキュリティインシデントによる被害の拡大を最小限に抑え、原因の除去又は影響の低減を行う。

3. 6 CPS.RC - 復旧

組織は、セキュリティインシデントの影響を受けた資産及び業務を復旧する。

3. 6. 1 CPS.RC.RP – インシデント復旧計画の実行

組織は、セキュリティインシデントの影響を受けたシステム及びサービスを平時の運用状態に回復させるため、復旧活動を実施する。

表 3.3-22 RC.RP カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.RC.RP-01	・組織は、自然災害時における対応方針及び対応手順を定めている事業継続計画又は緊急時対応計画の中にセキュリティインシデントを位置づける。
CPS.RC.RP-02	・組織は、インシデント後の運用方針を定めるにあたり、重要な業務機能及びサイバーセキュリティリスクマネジメントの結果を踏まえる。
CPS.RC.RP-03	・組織は、復旧フェーズへの移行が判断された場合、あらかじめ定めた復旧計画に基づき復旧を実行する。
CPS.RC.RP-04	・組織は、バックアップ及びその他の復旧資産の完全性を、使用前に検証する。
CPS.RC.RP-05	・組織は、復旧した資産の完全性を検証するとともに、システム及びサービスを復旧し、正常な運用状態であることを確認する。
CPS.RC.RP-06	・組織は、あらかじめ定めた基準に基づき、インシデント復旧の終了を宣言するとともに、インシデントに関する文書の作成を完了する。

3. 6. 2 CPS.RC.CO – インシデント復旧のコミュニケーション

組織は、セキュリティインシデントからの復旧活動について、社内外のステークホルダーへ連絡及び調整を行う。

表 3.3-23 RC.CO カテゴリの対策要件

対策要件 ID	対策要件
CPS.RC.CO-01	・組織は、セキュリティインシデント発生後の、復旧に向けた情報交換に関するルールを策定し、運用する。
CPS.RC.CO-02	・組織は、事業継続計画又は緊急時対応計画の中に、セキュリティインシデントの発生後、組織に対する社会的評価の回復に取り組む点を位置づける。
CPS.RC.CO-03	・組織は、復旧活動について内部及び外部のステークホルダーと役員、そして経営陣に伝達する点を、事業継続計画又は緊急時対応計画の中に位置づける。

発行

経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ課・情報経済課
技術支援

独立行政法人情報処理推進機構